

Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Code Intervention	Libellé Intervention	Date exécution du travail	Commentaire RI
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019355869	Calage de la roue	27/02/15	27/02/2015 19:16:42-GATTOUSSI EDDY-Ajustement roue volute
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1019355925	Nettoyage pr	27/02/15	27/02/2015 19:16:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Forte arrivé pr ok caillou fond de cuve
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019426417	Dem rem p2 suite def thermique	09/03/15	09/03/2015 17:16:10-GATTOUSSI EDDY-Bouchée au centre
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019470239	Pompe p1.	15/03/15	16/03/2015 14:16:55-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1.manque joint sur griffe.roue abimeen.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Sonde Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1019475451	Contrôle de la chaine de mesure.	16/03/15	16/03/2015 19:16:22-MATHIEU GUILHEM-Contrôle interne RAS.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 1		1019569182	Probleme pompe p1	30/03/15	30/03/2015 17:16:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1 =ras.(roue usee).pr tres sale.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020078519	Démontage Remontage Pompe	03/06/15	03/06/2015 18:16:07-LAYDET KEVIN-Présence Filasses.poste a nettoyer
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1020109706	Nettoyage cuve et contrôle bouchage P1 et P2,photos	08/06/15	08/06/2015 13:05:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage fin 10h30. nettoyage feuilles ronces et chiffons par terre pas de temps pour prs vallon et mail nrieur
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1020124208	Démontage Remontage p1 et p2	08/06/15	08/06/2015 17:16:18-LAYDET KEVIN-Joint et roue a changer sur p1
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1020390416	Reprise purges Pompes sur refoulements	10/07/15	10/07/2015 17:05:06-LABEAUME THIERRY-Changement purges 1 pouce pompes p1 et p2.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Ouvrage de Stockage	Cuve acier	1020212152	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	04/08/15	
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020604032	Nettoyage cuve,débouchage P1	04/08/15	04/08/2015 17:42:47-LAYDET KEVIN-Ok debouchage p1 et p 2
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1020620525	Démontage Remontage	04/08/15	04/08/2015 18:16:04-LAYDET KEVIN-Problème carte pstn clips hs
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1020975684	Nettoyage poste avec hydro. Problème avec compresseur	24/09/15	24/09/2015 18:11:01-NAVONE GUILHEM-Dem rem pompes 1 et 2 bouchées
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1020975788	Nettoyage	24/09/15	
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1021073582	Defaut pompe p2.niveau appel	10/10/15	10/10/2015 16:06:03-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchée.
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1021300063	Nettoyage et depotage hydro	13/11/15	
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1021300101	Nettoyage cuve	13/11/15	13/11/2015 19:11:19-GATTOUSSI EDDY-Dem rem p2 ras
CASTELNAU - PR AUBE ROUGE			1021336799	Documents et plans remis ok	18/11/15	19/11/2015 06:06:23-DEHOUCHE JEROME-Visite pour futur splitbox avec HMT documents et plans remis ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Transfert	Electropompe Vide-Cave	1018876809	Réenclenchement	02/01/15	03/01/2015 10:06:26-LAYDET KEVIN-Vérification du défaut vide cave.aucun défaut pompage.rearmement et verif de la disparition du défaut
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1018933933	Déplacement calliboti.	09/01/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1019221123	Réenclenchement	12/02/15	13/02/2015 11:07:34-LAYDET KEVIN-Relance p3. vérification du bon fonctionnement. Ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019227910	Réenclenchement	13/02/15	14/02/2015 19:25:03-LAYDET KEVIN-Acquittement défaut.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Transfert	Electropompe Vide-Cave	1019333932	Pose	25/02/15	25/02/2015 14:26:57-LAYDET KEVIN-Pose de support sur refoulement pp vide cave

CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1019474336	Contrôle pompe p3.	16/03/15	16/03/2015 16:16:08-LABEAUME THIERRY-Pompe p3=240 m3.amperage un peu eleve=60 a
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019554088	Test ouverture fermeture des vannes. Plus aide G Matthieu pour calcul débordeme	27/03/15	27/03/2015 13:26:06-NAVONE GUILHEM-OK
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019569233	Nettoyage poste avec somes	30/03/15	30/03/2015 17:16:39-NAVONE GUILHEM-Dem rem pompes bouchées à cause nettoyage
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019576395	Nettoyage poste avec somes	31/03/15	31/03/2015 17:16:12-NAVONE GUILHEM-Dem rem pompes 1 2 3 bouchées
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019861071	Nettoyage extérieur et intérieur suite visite de 3M lundi prochain	15/05/15	15/05/2015 17:49:05-NAVONE GUILHEM-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019868527	Contrôle fuite ballon anti-bélier et contrôle bilan au millénaire	16/05/15	18/05/2015 08:07:50-DEHOUCH JEROME-Toujours autant de fuite sur ballon et pb de bilan à voir lundi
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019864619	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes,photos	18/05/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019868607	Dépannage fuite sur ballon anti-bélier	18/05/15	18/05/2015 18:08:48-LAYDET KEVIN-Fermeture vanne ballon. Diagnostique etat flotteur hs.remise en etat de marche clause.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019868611	Récupération caillebotis dehors et nettoyage à Maera	18/05/15	18/05/2015 16:52:01-NAVONE GUILHEM-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019882012	Mise en place GE et entretien poste transfo avec SPIE entre 9h00 et 12h	19/05/15	19/05/2015 16:42:07-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poste transfo.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019868606	Dépannage fuite sur ballon anti-bélier	20/05/15	20/05/2015 13:05:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Déjà rentré niveau horaire
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019990352	Contrôle si crépine nutriox bouchée,nettoyage détecteur de gaz local ballon anti	29/05/15	01/06/2015 10:58:02-LABEAUME THIERRY-Essais fontionnement vannes cuves.nettoyage crepine nutriox et detecteur de gaz.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019992909	Nettoyage cuves avec SOMES	01/06/15	02/06/2015 17:57:43-LAYDET KEVIN-Fermeture vanne de liaison . fermeture bache1 pour nnettoyage. Basculement sur cuve2 avec retrait des grille pour nettoyage de l'arrivée. Debouchage de p3
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019992910	Nettoyage cuves avec SOMES	01/06/15	01/06/2015 17:33:30-NAVONE GUILHEM-Nettoyage cuve une
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020005156	Aide manoeuvre vanne à Castelnau	01/06/15	01/06/2015 13:07:52-LABEAUME THIERRY-Fermeture cuve 1=OK
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020059178	Nettoyage poste avec hydro somes	02/06/15	02/06/2015 18:26:16-NAVONE GUILHEM-Ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020078520	Démontage moteur vanne de liaison hs	03/06/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	1020110497	Verfication injection	05/06/15	05/06/2015 17:21:43-LAYDET KEVIN-Nutriox a remplir
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020193218	Dépotage 25T de nutriox avec Yara	17/06/15	17/06/2015 16:56:24-LAYDET KEVIN-Ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020247541	Defaut pompe 3	23/06/15	23/06/2015 13:16:12-NAVONE GUILHEM-Remise en route. Contrôle ok. Ras
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Mesure de Niveau Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1020283911	Contrôle annuel E+H.	25/06/15	25/06/2015 17:16:48-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Débitmètre P1	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020283913	Contrôle annuel par E+H.	25/06/15	25/06/2015 17:16:49-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Débitmètre P3	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020283914	Contrôle annuel E+H.	25/06/15	25/06/2015 17:16:49-MATHIEU GUILHEM-Conforme.

CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Débitmètre P2	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020283915	Contrôle annuel E+H.	25/06/15	25/06/2015 17:16:49-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020366353	Récupérer 2 vis similaires sur bureau et revisser boulon sous chassis P3	06/07/15	06/07/2015 14:49:39-LAYDET KEVIN-Resserrage boulon sous p3.verification injection nutriox.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020590321	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	31/07/15	31/07/2015 11:06:05-MATHIEU GUILHEM-Installation d'une pieuvre.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Ouvrage de Stockage Réactifs	Cuve	1020680124	Dépotage	13/08/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020717795	Baisser l'injection nutriox,récupérer les extincteurs	21/08/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020754532	Inspection après orage	24/08/15	25/08/2015 18:16:26-LAYDET KEVIN-Ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020872122	Nettoyage cuve,ramener les extincteurs contrôlés	14/09/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 3	Electropompe Submersible	1020909881	Réenclenchement	15/09/15	17/09/2015 19:11:49-LAYDET KEVIN-Pompe en défaut
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020909882	Nettoyage poste	15/09/15	17/09/2015 19:11:49-LAYDET KEVIN-Cuve 2 et arrivé remise en service p 1 p 2
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020872945	Nettoyage cuve	17/09/15	17/09/2015 09:43:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 2	Cuve	1020909853	Remise en eau cuve 2	17/09/15	17/09/2015 19:11:42-LABEAUME THIERRY-Remise en eau cuve 2+ amorçage pompe p3.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020975685	Redémarrage pompe 3 suite nettoyage somes	24/09/15	24/09/2015 18:11:01-NAVONE GUILHEM-Ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020988701	Livraison nutriox	26/09/15	26/09/2015 14:16:14-NAVONE GUILHEM-Environ 10m3 fait le vendredi
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021052766	Rdv EGIS pour contrôle équipements	06/10/15	07/10/2015 09:06:36-DEHOUCHE JEROME-Ouverture des locaux et contrôle
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	1021073132	Pas apport de nutriox	09/10/15	09/10/2015 19:11:43-LABEAUME THIERRY-Nettoyage crepine. Amorçage pompe nutriox.travaux sur cuve.
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021128615	Intervention niveau appel	19/10/15	19/10/2015 19:11:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Les 3 pps ont le meme debits 280m3/h niveau monte quand meme doucement. Controle arrivé ok ballon antibellier ok. Clapuse ok. Pas de retour aux pompes. Ok. Appel dehouch. Pour plus d info Bilan jour volume ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021139200	Contrôle suite niveaux d'appel sonde bassin 1 et 2	19/10/15	21/10/2015 08:06:03-DEHOUCHE JEROME-Ouverture et fermeture vannes de chaque pompe suite débits anormaux,roues et volutes à vérifier demain
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021228030	Calage P1 et P2	02/11/15	02/11/2015 19:40:05-GATTOUSSI EDDY-P2 ok 260 m3/h >>> 269 m3/h manque p1 a faire
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Pompe de Relèvement 1	Electropompe Submersible	1021266117	Démontage Remontage	03/11/15	06/11/2015 11:06:32-LAYDET KEVIN-Calage pompe
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021283246	Visite d'EGIS à 8h30 à Lavalette puis Castelnau pour point armoire électrique.le	16/11/15	16/11/2015 14:00:58-NAVONE GUILHEM-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021317412	Defaut pompe 3	16/11/15	16/11/2015 19:11:28-NAVONE GUILHEM-Reset. Remise en route contrôle ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Barreaudage	Barreaudage	1021443301	Apport barreaudage	27/11/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Barreaudage	Barreaudage	1021619311	Mise en place barreaudage	27/11/15	

CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019516078	NETTOYAGE AVEC SOMES	01/12/15	01/12/2015 14:36:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debut par bache 1 p3 seule
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Barreaudage	Barreaudage	1021469872	Mise en place barreaudage	01/12/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Barreaudage	Barreaudage	1021469877	Mise en place barreaudage	01/12/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019515935	NETTOYAGE AVEC SOMES	02/12/15	02/12/2015 14:28:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage arrivé vers cuve 2 isolement bache 2 rearmorage p1 p2 vidange avec p3 ce bouche a 1m10 début aspiration 11h cuve 2
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1019516080	NETTOYAGE AVEC SOMES	02/12/15	02/12/2015 14:28:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vu
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1020872336	Nettoyage cuve	02/12/15	02/12/2015 14:28:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage cuve bache 1 terminé hydro injecteur sur caillebotis. Manchon aspiration inox cassé a remplacer
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021477600	Pompe 3 en défaut. Poste arrêté car nettoyage cuve 1 somes	02/12/15	02/12/2015 15:06:32-NAVONE GUILHEM-Relance ok
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021488919	Nettoyage poste avec somes	03/12/15	03/12/2015 18:11:15-NAVONE GUILHEM-Fait
CASTELNAU - PR PRINCIPAL	Cuve 2	Cuve	1021521010	Nettoyage cuve 2	03/12/15	
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021521072	Contrôle nettoyage cuves avec SOMES	03/12/15	04/12/2015 10:06:27-DEHOUCH JEROME-Nettoyage en cours sur cuve 2 ,encore beaucoup de filasse,point photos pour suppression équipements hs et modification caillebotis
CASTELNAU - PR PRINCIPAL			1021620132	Livraison 25T de nutriox rdv 9h30 à Maera	16/12/15	17/12/2015 09:32:58-NAVONE GUILHEM-Fait 10m3 environ
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1018918978	Remplacement	07/01/15	09/01/2015 10:06:49-LAYDET KEVIN-Pose vanne d' arrivé. Bouchage tube ancien refoulement. Netovage poste
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1019385884	Visite futur chantier avec entr.Campagnol.	03/03/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Cuve	Cuve	1019403929	Apport des 2 cuves nutriox a maera suite futur chantier.	05/03/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Mesure trop plein sur lame mince	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1019475490	Vérification de la chaine de mesure.	16/03/15	16/03/2015 19:16:32-MATHIEU GUILHEM-Contrôle interne RAS.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1019601316	Préparation pompe à installer dans chambre arrivée bypass pour futur travaux Cam	08/04/15	08/04/2015 17:53:10-LABEAUME THIERRY-Prise de mesure futur chantier.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1019601340	Remplacer les deux palettes des 2 containers	09/04/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1019751698	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	28/04/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1019752141	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	28/04/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020137015	Defaut secteur	11/06/15	11/06/2015 09:06:07-NAVONE GUILHEM-Relais de phase hs
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020217070	Remplacement du contrôleur de phases hs	26/06/15	26/06/2015 16:57:21-NAVONE GUILHEM-Fait
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1020306480	Defaut pompage.	28/06/15	29/06/2015 08:08:01-LABEAUME THIERRY-Probleme sortie sofrel.modif elec=OK
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1020363652	Prise de mesure (ent Campagnol)	03/07/15	

CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020363854	Préparation futurs travaux renouvellement 2014	04/07/15	04/07/2015 12:06:06-DEHOUCHE JEROME-Pompe chantier à récupérer, test hydraulique
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Accessoires hydrauliques	Accessoires hydrauliques	1020385811	Recup pompe station epuration de lunel pour chantier closade.	07/07/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020377582	Préparation futur chantier refoulement de Campagnol	08/07/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020377585	Préparation futur chantier refoulement de Campagnol	08/07/15	08/07/2015 18:29:32-LABEAUME THIERRY-Preparation chantier closade.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020405480	Preparation canalisation chantier campagnol	10/07/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020421594	Mise en place coude et bride pour test pompe	15/07/15	15/07/2015 17:16:28-NAVONE GUILHEM-Installation ok
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020436736	Preparation chantier	16/07/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020456117	Preparation chantier	20/07/15	20/07/2015 17:36:05-GATTOUSSI EDDY-Preparation chantier
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Ouvrage de Stockage	Cuve béton	1020439999	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	21/07/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020452170	nettoyage + photos	21/07/15	23/07/2015 17:22:22-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe dans chambre arrivee.fonctionnement pour chantier renouvellement
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020471903	Contrôle travaux refoulement Campagnol	21/07/15	22/07/2015 08:06:11-DEHOUCHE JEROME-Pompe de bypass ok, laisse les clés armoire élec pour l'équipe de Campagnol
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020471937	Chantier campagnole	21/07/15	22/07/2015 08:06:24-LAYDET KEVIN-Depose pièces manquante et nettoyage poste.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020480827	Chantier closade	22/07/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1020508974	Recup ancien materiel hydrau+ tuyau.	22/07/15	23/07/2015 18:15:01-LABEAUME THIERRY-Recup materiel.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020453400	Préparation du chantier de demain avec Campagnol, test vidange refoulement	23/07/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020617547	Mise en place containers avec support, contrôler le nouveau refoulement	05/08/15	10/08/2015 07:39:26-LAYDET KEVIN-Prise de mesure. Vérification absence de fuite.
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020687373	Préparation chassis pour les 2 cuves nutriox	17/08/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020706267	Livraison 8T de Nutriox avec Yara et remise en service de l'injection	19/08/15	19/08/2015 19:12:14-NAVONE GUILHEM-Livraison nutriox 1m3
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1020717796	Dépannage fuite sur vanne cuve Nutriox	21/08/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1020910005	Achat materiel + etude chantier.	17/09/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1021081783	Preparation chantier	12/10/15	12/10/2015 19:06:43-GATTOUSSI EDDY-Preparation chantier : matériel cable schéma de cablage ...
CLAPIERS - PR LES CLOSADES	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1021092004	Etude + commencement chantier raccordement nutriox	14/10/15	
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1021100109	Remise en place injection nutriox	14/10/15	15/10/2015 15:11:46-GATTOUSSI EDDY-Remise en place injection nutriox
CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1021667871	Livraison nutriox 2m3 environ	18/12/15	18/12/2015 19:16:13-NAVONE GUILHEM-Fait

CLAPIERS - PR LES CLOSADES			1021731644	Faire passer les config sofrel et plans pdf à ipindus	28/12/15	29/12/2015 10:47:42-NAVONE GUILHEM-Nutriox marché bien. J'ai rien fait.
GRABELS - PR MOSSON	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1019498580	Intervention suite def alim sofrel	21/03/15	
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019680047	Defaut pompe p2	17/04/15	18/04/2015 16:02:32-LABEAUME THIERRY-Bouchee au centre
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019729363	Démontage Remontage	20/04/15	22/04/2015 20:01:06-LAYDET KEVIN-Présence Filasses
GRABELS - PR MOSSON			1019678929	Rectification bilan mars 2015	22/04/15	22/04/2015 16:45:21-NAVONE GUILHEM-Fait
GRABELS - PR MOSSON			1019751791	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	28/04/15	
GRABELS - PR MOSSON			1019752131	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	28/04/15	
GRABELS - PR MOSSON	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1020048721	Récupération programme sofrel.	02/06/15	02/06/2015 10:05:03-MATHIEU GUILHEM-OK. Ras.
GRABELS - PR MOSSON			1020269583	Prise de mesure	24/06/15	
GRABELS - PR MOSSON			1020712227	Récupérer l'extincteur	20/08/15	
GRABELS - PR MOSSON			1020828009	Apport extincteur.	04/09/15	
GRABELS - PR MOSSON	Débitmètre Refoulement	Débitmètre	1020836124	Prise mesure chambre debimetre	07/09/15	
GRABELS - PR MOSSON			1020848878	Preparation chantier refoulement	08/09/15	
GRABELS - PR MOSSON			1020909883	Préparation chantier	17/09/15	17/09/2015 19:11:50-LAYDET KEVIN-Préparation refoulement et lyre.pas fini
GRABELS - PR MOSSON			1020921579	Préparation lyre	18/09/15	18/09/2015 19:11:46-LAYDET KEVIN-Pas fini
GRABELS - PR MOSSON			1021054284	Pompe 1 bouchee	05/10/15	07/10/2015 14:11:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe avec camion
GRABELS - PR MOSSON			1021056657	Soudure	07/10/15	07/10/2015 19:11:47-GATTOUSSI EDDY-Preparation chantier
GRABELS - PR MOSSON			1021146171	Renouvellement	21/10/15	22/10/2015 06:06:43-LAYDET KEVIN-Préparation lyre
GRABELS - PR MOSSON			1021167352	Préparation chantier	22/10/15	
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 1	Motopompe Submersible	1021229324	Dépannage déf P1	02/11/15	02/11/2015 19:40:13-LAYDET KEVIN-Ok a démonté
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 1	Motopompe Submersible	1021239209	Pompe bouchee	02/11/15	03/11/2015 06:07:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Levage mise en place difficile delicat long
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 1	Motopompe Submersible	1021247075	Defaut thermique repetition	04/11/15	04/11/2015 11:06:18-DUQUESNE CHRISTOPHE- ras remise en service pluie matin. Dem rem midi defaut isolement
GRABELS - PR MOSSON			1021329967	Préparation travaux renouvellement semaine prochaine	19/11/15	
GRABELS - PR MOSSON			1021363778	Chargement camion	20/11/15	21/11/2015 06:06:49-GATTOUSSI EDDY-Chargement camion pour chantier
GRABELS - PR MOSSON			1021383859	Nettoyage	23/11/15	
GRABELS - PR MOSSON			1021420892	Contrôle travaux rvlt 2015	24/11/15	26/11/2015 06:06:28-DEHOUCH JEROME-Point chantier et travaux rvlt 2015,pompage provisoire,vanne arrivée posée
GRABELS - PR MOSSON			1021421839	Point travaux rvlt 2015	25/11/15	26/11/2015 09:06:10-DEHOUCH JEROME-Pieds d'assise et pompes en place,refoulement vannes et clapets remplacés,mise en service P1 en auto fonctionnement total demain
GRABELS - PR MOSSON	Pied d'Assise P2	Pied d'Assise	1020469675	RENOUVELLEMENT	26/11/15	
GRABELS - PR MOSSON	Vanne 2	Vanne manuelle	1020526163	RENOUVELLEMENT	26/11/15	26/11/2015 11:55:25-LAYDET KEVIN-Ok

GRABELS - PR MOSSON			1021363196	Travaux rvlt,mise en place pompage provisoire	26/11/15	
GRABELS - PR MOSSON			1021412896	Travaux rvlt 2015	26/11/15	
GRABELS - PR MOSSON	Pompe 1	Motopompe Submersible	1021668115	Defaut pompe p1	18/12/15	19/12/2015 10:06:16-LABEAUME THIERRY-Bouton pompe p1 casse.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1019419379	Contrôle bilan à 9h, constat P3 en défaut à 0h20 et pas niveau d'appel	08/03/15	09/03/2015 09:07:18-DEHOUCHE JEROME-Impossible de réenclencher P3,cablage P2 sur bornier P3 suite armoire inondée,redescendu poire niv appel pour qu'il fonctionne,nettoyage flotteurs,appel cadre Mr Mounicou,point à Maera,mis déf P3 en niv 3
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1019426448	Dem rem p3 suite def thermique. Nettoyage bypass. Controle rivière suite bypas	09/03/15	09/03/2015 17:16:18-GATTOUSSI EDDY-P3 bouchée au centre
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1019437118	Nettoyage fessableur + cuve 1 et 2	10/03/15	10/03/2015 17:26:13-NAVONE GUILHEM-Réglage roue des 3ppes
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pluviomètre	Pluviomètre	1019475604	Contrôle de la chaine de mesure.	16/03/15	16/03/2015 19:17:00-MATHIEU GUILHEM-Contrôle interne RAS. Nettoyage du pluviomètre.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1019798977	Visite 3 m et irh	28/04/15	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020233973	Contrôle annuel E+H.	22/06/15	22/06/2015 14:16:03-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Ouvrage de Stockage	Cuve béton (2 cuves)	1020212142	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	20/08/15	20/08/2015 16:23:56-GROUSSET ERIC-Et repousser
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1020459269	RENOUVELLEMENT	20/08/15	20/08/2015 17:54:45-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement p2 1020520446
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1020828007	Apport extincteur.	04/09/15	
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pieds d'Assise	Pied d'Assise	1021065538	Mise en place pied assise .	08/10/15	08/10/2015 19:11:37-LABEAUME THIERRY-Pied assise flygh neuf DN 100
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1021065539	Pompe p3	08/10/15	08/10/2015 19:11:37-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p3 neuve. ( flygh )
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE			1021138712	Demontage ge entretien	20/10/15	20/10/2015 17:15:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret de l armoire.Photos des problemes du ge. Diagnostic
JUVIGNAC - PR FONTCAUDE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1021363780	Dem rem p3	20/11/15	21/11/2015 06:06:50-GATTOUSSI EDDY-Bouchée
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1018980770	Mise en place cuves nutriox.	15/01/15	
LATTES - PR CARREFOUR			1018988519	Cuve nutriox	16/01/15	16/01/2015 17:27:23-NAVONE GUILHEM-Ok
LATTES - PR CARREFOUR			1019007304	Prise de mesures chantier remplissage cuves nutriox.	17/01/15	20/01/2015 11:07:42-LABEAUME THIERRY-Achat materiel Baures.
LATTES - PR CARREFOUR			1019011768	Pb sur enveloppe armoire électrique.	20/01/15	20/01/2015 17:21:26-NAVONE GUILHEM-Enveloppe en très mauvais etat
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1019177223	Mesure + achats materiel pour remplissage cuves nutriox.	05/02/15	
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1019249125	Reprise remplissage cuves.	16/02/15	18/02/2015 06:07:15-LABEAUME THIERRY-Preparation tubes PVC pour remplissage cuves nutriox.
LATTES - PR CARREFOUR	Cuve extérieure ~1000L	Cuve	1019259194	Remplissage cuve nutriox (tuyauterie)	17/02/15	18/02/2015 17:16:30-LABEAUME THIERRY-Mise en place tuyau remplissage cuve.
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1019271473	Pompe nutriox.	18/02/15	19/02/2015 17:16:02-LABEAUME THIERRY-Tuyau refoulement pompe nutriox+ aspiration.

LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1019289228	Etude avec entreprise (RDL) pour tranchée passage cable.	19/02/15	
LATTES - PR CARREFOUR			1019337884	Démontage Remontage	25/02/15	25/02/2015 19:27:02-LAYDET KEVIN-Calage des roues sur les 2 pompes
LATTES - PR CARREFOUR			1019346741	Contrôle poste forte arrivée currage	25/02/15	26/02/2015 18:26:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Intervention de sômes en amont du pr suivi de la vidange forte arrivé nettoyage poires
LATTES - PR CARREFOUR			1019369594	Nettoyage pr	02/03/15	02/03/2015 14:26:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1019373854	Pompe doseuse.	02/03/15	02/03/2015 19:26:46-LABEAUME THIERRY- Branchement elec pompe doseuse.
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1019373952	Chantier RDL.	02/03/15	02/03/2015 19:27:08-LABEAUME THIERRY- Tranchée alim pompe nutriox ( entr. RDL).
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1019414080	Mise en fonctionnement pompe.	06/03/15	06/03/2015 19:27:16-LABEAUME THIERRY- Pompe doseuse en fonctionnement.1 impulsion chaque 7 secondes.
LATTES - PR CARREFOUR			1019444427	Nettoyage poste pose debitre	11/03/15	11/03/2015 19:21:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR CARREFOUR			1019459533	Mise en service sonde ultra son. Contrôle parc nutriox nettoyage collier	13/03/15	13/03/2015 15:16:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR CARREFOUR			1019461083	Passage aiguille	13/03/15	14/03/2015 06:06:43-LAYDET KEVIN- Passage aiguille pou cable sonde
LATTES - PR CARREFOUR			1019486697	Livraison nitrate 7 cubes	18/03/15	18/03/2015 13:21:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place photos et estagnol visite impossible chemin inaccessible
LATTES - PR CARREFOUR			1019610865	Rallonger le câble sonde niveau Nutriox(photos)	10/04/15	10/04/2015 17:56:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR CARREFOUR			1019829638	Réamorçage pompe doseuse	11/05/15	
LATTES - PR CARREFOUR			1019935302	Rdv 10h mise en place nouvel automate injection Nutriox avec Yara	26/05/15	26/05/2015 16:53:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Passage de câble sous terre. Contrôle fonctionnement nettoyage poire. Plus.. déplacement vers pr fenouillet perols pour flotteur nitrate
LATTES - PR CARREFOUR			1020005130	Prendre contact avec Yara Mr Mahé pour finir instal automate	02/06/15	02/06/2015 09:31:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1020578450	Demontage pompe doseuse.	29/07/15	
LATTES - PR CARREFOUR	Pompe Doseuse	Electropompe à Membranes	1020455988	RENOUVELLEMENT	03/08/15	03/08/2015 17:58:16-LAYDET KEVIN- Changé
LATTES - PR CARREFOUR			1020786316	Démontage Remontage p1 p2	28/08/15	
LATTES - PR CARREFOUR			1020786319	Vérification	28/08/15	
LATTES - PR CARREFOUR			1020920721	Livraison 10T avec yara à 8h	21/09/15	21/09/2015 18:57:21-NAVONE GUILHEM- Livraison 7m3
LATTES - PR CARREFOUR			1021038785	Contrôle autonomie pr	02/10/15	03/10/2015 09:06:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-2 h poire nettoyage . Changement relais poire nth
LATTES - PR CARREFOUR			1021317935	Préparation travaux remplacement armoire élec et enveloppe coffret edf et disi	16/11/15	17/11/2015 09:06:19-DEHOUCHE JEROME- Point avec équipe et mode opératoire pour démolition enveloppe béton
LATTES - PR CARREFOUR			1021301528	Préparation Remplacement armoire électrique,démolition armoire béton pour futur	17/11/15	



LATTES - PR CARREFOUR			1021358129	Mise en place armoires neuve et coffret edf	17/11/15	20/11/2015 12:06:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR CARREFOUR			1021336801	Contrôle chantier rvlt armoire élec	18/11/15	19/11/2015 06:06:24-DEHOUCH JEROME-Fabriquer plaque entre armoires,socle bon coffret Ptt,dégager enveloppe béton
LATTES - PR CARREFOUR	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1021353856	Demolition beton armoire.	19/11/15	
LATTES - PR CARREFOUR			1021358130	Mise en servive armoire elec	20/11/15	20/11/2015 12:06:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cablage pompe doseuse. Preparation configuration s500 marnage, volume, debit alarme.
LATTES - PR CARREFOUR			1021363782	Prog sofrel et prog lerne suite changement armoire	20/11/15	21/11/2015 06:06:50-NAVONE GUILHEM-Ok
LATTES - PR CARREFOUR			1021401685	Paramétrage valeurs bilan nutriox	25/11/15	26/11/2015 08:50:54-NAVONE GUILHEM-Fait
LATTES - PR CARREFOUR			1021521071	Point nouvelle armoire électrique	03/12/15	04/12/2015 10:06:27-DEHOUCH JEROME-Coffret PTT par terre à refixer,barrières devant portillon?,disparition poteau
LATTES - PR DE L'EUROPE			1018933567	Recuperation materiel suite chantier ( vanes /clapets/ raccords.)	09/01/15	
LATTES - PR DE L'EUROPE	Débitmètre Délestage	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1019123469	Pompage du conqué du débitmètre.	28/01/15	28/01/2015 20:03:07-MATHIEU GUILHEM-Pompage effectué.
LATTES - PR DE L'EUROPE	Débitmètre Refoulement	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1019444227	Démontage Remontage	11/03/15	11/03/2015 19:21:05-LAYDET KEVIN-Changement débitmètre et tete déporté.
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1019486679	Dem/rem pompe p2.	18/03/15	18/03/2015 13:21:18-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchee au centre.+agitateur+clapet de nez by pass.
LATTES - PR DE L'EUROPE			1019610879	Contrôle et remise en service pompes doseuses	10/04/15	10/04/2015 13:04:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réaménagé et remise en service pompe diseuse contrôle ok
LATTES - PR DE L'EUROPE	Télétransmission	Poste de Télégestion Autonome RTC	1019827315	Création d'un tableau de conversion avec Denis magnin, pour le calcul by-pass.	17/04/15	07/05/2015 12:06:00-MATHIEU GUILHEM-Tableau créer. En attente validation par équipe PRO.
LATTES - PR DE L'EUROPE			1019751075	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompe	27/04/15	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1019751077	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompe	27/04/15	27/04/2015 17:47:32-LABEAUME THIERRY-Visite agglo
LATTES - PR DE L'EUROPE			1019847117	Livraison 28T de Nutriox avec Yara,contrôler si l'automate thiobox n'est plus en	13/05/15	13/05/2015 13:05:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-8 cubes automate en mode replis sonde pth et ou transmetteur hs
LATTES - PR DE L'EUROPE			1019867568	Sonde température nitrate	15/05/15	15/05/2015 18:16:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Épisure propre plus gaine
LATTES - PR DE L'EUROPE			1019965763	Remplacement pièce baquélite par bague inox sur vanne arrivée	28/05/15	28/05/2015 13:05:08-LABEAUME THIERRY-Mise en place bague inox sur vanne bache 1.
LATTES - PR DE L'EUROPE			1019966129	Remplacement pièce baquélite par bague inox sur vanne arrivée	28/05/15	28/05/2015 13:06:11-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020130973	Préparation mise en place agitateur,Nettoyage cuves	11/06/15	11/06/2015 16:53:36-LAYDET KEVIN-Pose barre de guidage agitateur
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020136398	Nettoyage cuves	11/06/15	11/06/2015 15:32:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deja rempli

LATTES - PR DE L'EUROPE			1020136399	Nettoyage cuves mise en place agitateur	11/06/15	11/06/2015 15:32:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait presence h2s 15 ppm
LATTES - PR DE L'EUROPE	Agitateur	Agitateur Immergé	1020142051	Mise en place support agitateur.nettoyage Pr.pas possible de monter celui ci	11/06/15	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020259294	Thuobox	24/06/15	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020269160	Livraison nutriox	24/06/15	24/06/2015 17:16:32-NAVONE GUILHEM- Environ 6m3
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020317587	Mise en place sonde pt100	26/06/15	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020319878	Modification température	30/06/15	01/07/2015 07:36:00-GATTOUSSI EDDY- Température en mode repli 21a 23
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020374730	Dépannage PT100	07/07/15	
LATTES - PR DE L'EUROPE	Cuve ~5000L	Cuve	1018573218	Livraison Nutriox	29/07/15	30/07/2015 14:36:14-LABEAUME THIERRY- Remplissage cuve nutriox
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020541169	Livraison 25T de Nutriox	31/07/15	18/08/2015 13:05:03-NAVONE GUILHEM- Livraison nutriox 8m3
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1020687287	Débouchage P2	18/08/15	18/08/2015 13:05:03-NAVONE GUILHEM- Livraison 8m3
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1020712271	Débouchage P2	21/08/15	21/08/2015 17:50:13-NAVONE GUILHEM- Dem rem pompe 2. Piste à nettoyer
LATTES - PR DE L'EUROPE	Pompe de Relèvement 3	Motopompe Submersible	1020863530	Dépannage P3	11/09/15	
LATTES - PR DE L'EUROPE			1020920885	Livraison 25T de nutriox avec yara	21/09/15	21/09/2015 18:57:28-NAVONE GUILHEM- Livraison 5m3
LATTES - PR DE L'EUROPE			1021168019	Contrôle nouvelle désodo	22/10/15	23/10/2015 09:05:08-DEHOUCH JEROME-12 vis papillon sur chaque capot,joint en mousse déjà détérioré ,manutention plaques compliquée ,plaquettes riveté es bricolées ,cuve désodo impossible à vider de charbon
LATTES - PR DE L'EUROPE			1021711202	Livraison 25 T de Nutriox avec Yara	23/12/15	24/12/2015 10:14:48-LABEAUME THIERRY- Cuve 1/2 pleine.remplissage OK.
LATTES - PR LE PONTIL			1019249455	Livraison nutriox 3m3	17/02/15	18/02/2015 06:08:27-NAVONE GUILHEM-OK
LATTES - PR LE PONTIL			1019326982	Clapet p3 ouvert probleme	24/02/15	24/02/2015 19:21:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service clapet
LATTES - PR LE PONTIL	Mesure de niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1019475492	Contrôle de la chaine de mesure.	16/03/15	16/03/2015 19:16:32-MATHIEU GUILHEM- Contrôle interne RAS.
LATTES - PR LE PONTIL			1019480769	Nettoyage pr	17/03/15	17/03/2015 14:16:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vannes arrivé : carré de manoeuvre rond a remplacer sinon plus possible de manoeuvre
LATTES - PR LE PONTIL			1019729510	Contrôle pr et réseaux suite alarme niveau débordement	20/04/15	22/04/2015 20:02:06-DEHOUCH JEROME- Beaucoup d'eaux parasites
LATTES - PR LE PONTIL			1019822032	Visite pour démonter ancienne armoireélec	06/05/15	07/05/2015 08:06:12-DEHOUCH JEROME- Contrôle tension 0 ,armoire à démonter trou à boucher avec ciment à faire semaine prochaine
LATTES - PR LE PONTIL			1019881013	Démontage ancienne armoire verte angle rues des vergers et méjean,couper les cab	19/05/15	
LATTES - PR LE PONTIL			1019881036	Démontage ancienne armoire verte angle rues des vergers et méjean,couper les cab	19/05/15	19/05/2015 17:56:38-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR LE PONTIL			1020223088	Niveau débordement	13/06/15	22/06/2015 11:06:12-NAVONE GUILHEM- Arrêt relance Des pompes. Contrôle ok

LATTES - PR LE PONTIL	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1020639784	Panne secteur.	07/08/15	08/08/2015 10:11:03-LAYDET KEVIN- Probleme de phase ,en cours
LATTES - PR LE PONTIL			1020640446	Réencenchement	09/08/15	10/08/2015 08:07:44-LAYDET KEVIN- Débranchement groupe électrogène. Et <u>branchement par secteur edf provisoire.</u>
LATTES - PR LE PONTIL	Dispositif Anti-Bélier	Clapet Anti-Bélier	1020455215	RENOUVELLEMENT	10/08/15	10/08/2015 17:48:52-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR LE PONTIL			1020764364	Niveau débordement sonde lame	26/08/15	27/08/2015 06:06:04-DEHOUCHE JEROME- Impossible de se connecter sur lerne pour changer le niv d'alarme, changement à maera
LATTES - PR LE PONTIL			1020786320	Vérification	28/08/15	28/08/2015 18:06:50-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR LE PONTIL			1020975789	Panier et surface (chaîne du panier cassé )	24/09/15	
LATTES - PR LE PONTIL			1021156974	Livraison 25t avec yara à 8h	22/10/15	22/10/2015 17:51:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-9 tonnes
LATTES - PR LE PONTIL			1021185335	Pompe 2 en défaut	26/10/15	26/10/2015 14:11:58-NAVONE GUILHEM- Redémarrage. Contrôle ok débit 105 m3/h
LATTES - PR LE PONTIL			1021350242	Poste arrêté suite travaux edf	17/11/15	19/11/2015 14:21:17-NAVONE GUILHEM- Deux fois
LATTES - PR LE PONTIL			1021353558	Pomper panier et surface	19/11/15	
LATTES - PR LE PONTIL			1021626099	Coupure ERDF entre 8h et 11h, être présent avant 8h pour vidange avec SOMES pour	17/12/15	17/12/2015 18:49:21-LABEAUME THIERRY- Coupure erdf.nettoyage des 2 cuves.nettoyage poires. Reprise fixation panier.
LATTES - PR LE PONTIL			1021711207	Livraison 25 T de Nutriox avec Yara	23/12/15	24/12/2015 10:14:48-LABEAUME THIERRY- Cuve 3/4 pleine. Remplissage Ok.
LATTES - PR LE PONTIL	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1021730063	Controle debit pompe p2.	23/12/15	24/12/2015 11:06:11-LABEAUME THIERRY- Debit pompe p2.100 m3=OK
LATTES - PR MAURIN			1019034148	Nutriox	21/01/15	22/01/2015 11:07:59-NAVONE GUILHEM-10 m3 environ
LATTES - PR MAURIN			1019183348	Nettoyage préparation	06/02/15	07/02/2015 18:02:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe doseuse bulle d air enlevé prise de note pour amélioration de l installation nitrate dosage
LATTES - PR MAURIN			1019249454	Livraison nutriox 15m3	17/02/15	18/02/2015 06:08:27-NAVONE GUILHEM-Ok
LATTES - PR MAURIN			1019346762	Nettoyage débroussaillage	25/02/15	26/02/2015 18:26:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
LATTES - PR MAURIN			1019526575	Depotage nutriox	24/03/15	
LATTES - PR MAURIN			1019659995	Dépannage nitrate	13/04/15	13/04/2015 18:16:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réglage débit ok branche sur toit et présence sol mouillé cuve nitrate à surveiller car cuve à bouchée
LATTES - PR MAURIN	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019729452	Defaut secteur maurin/aigrettes/icv.	19/04/15	22/04/2015 20:01:32-LABEAUME THIERRY- Controle postes + acquit default.
LATTES - PR MAURIN			1019751082	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	27/04/15	
LATTES - PR MAURIN			1019751084	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	27/04/15	27/04/2015 17:47:44-LABEAUME THIERRY- Visite agglo.
LATTES - PR MAURIN			1019821690	Fermeture vanne de bypass	06/05/15	
LATTES - PR MAURIN			1019847119	Livraison 28T de Nutriox avec Yara, contrôler si l'automate thiobox n'est plus en	13/05/15	13/05/2015 13:05:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-15 cubes . Automate Nutriox figée. Réunit de l automate ok

LATTES - PR MAURIN			1019860418	Démontage Remontage	13/05/15	13/05/2015 18:16:08-LAYDET KEVIN-Modification fixation sonde xps15 sur pivot. Fixations tube nutriox.verication automate nutriox.
LATTES - PR MAURIN			1019988329	Defaut secteur	28/05/15	28/05/2015 10:05:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Le soffrel est figé passage mode dégradé
LATTES - PR MAURIN			1019991608	Démontage Remontage Remplacement	28/05/15	28/05/2015 13:21:23-LAYDET KEVIN-Changeement relais défaut secteur et modif cablage.achat nouveau relais
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1020095783	Depotage	04/06/15	
LATTES - PR MAURIN	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1020125425	Contrôle du système de mesure du tp.	09/06/15	09/06/2015 09:06:11-MATHIEU GUILHEM-Modification P 006 ac val. 5,240 nv val. 5.236. OK.
LATTES - PR MAURIN	Mesure de Niveau	Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons	1020218508	Contrôle annuel E+H.	19/06/15	19/06/2015 18:16:19-MATHIEU GUILHEM-Non conforme.
LATTES - PR MAURIN	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020218509	Contrôle annuel E+H.	19/06/15	19/06/2015 18:16:19-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
LATTES - PR MAURIN			1020269158	Livraison nutriox	24/06/15	24/06/2015 17:16:32-NAVONE GUILHEM-Environ 2m3
LATTES - PR MAURIN			1020269425	Paramétrage table d'échange Thiobox	24/06/15	
LATTES - PR MAURIN	Canalisation / Tuyauterie	Canalisation	1020269714	Clapet de nez by-pass	24/06/15	25/06/2015 08:06:46-LABEAUME THIERRY-Casse beton autour vieux clapet de nez (Tuyau PVC diametre 300 int).
LATTES - PR MAURIN			1020283872	Paramétrage Thiobox	25/06/15	
LATTES - PR MAURIN			1020429176	Reglage sonde us	16/07/15	16/07/2015 13:26:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Echo parasite vu ok
LATTES - PR MAURIN			1020447676	Niveaux dappel.	19/07/15	20/07/2015 08:09:41-NAVONE GUILHEM-Echo sonde. Mise en mode dégradé. Réglage tempo mode dégradé.
LATTES - PR MAURIN			1020471502	Réenclenchement	21/07/15	21/07/2015 18:21:33-LAYDET KEVIN-Mode dégradé problème sonde
LATTES - PR MAURIN	2 Cuves	Cuves	1018573243	Livraison Nutriox	29/07/15	30/07/2015 14:36:14-LABEAUME THIERRY-Remplissage des 2 cuves a 90%.
LATTES - PR MAURIN			1020586819	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de .	30/07/15	30/07/2015 18:16:14-MATHIEU GUILHEM-Installation d'une pieuvre.
LATTES - PR MAURIN			1020541188	Livraison 25T de Nutriox	31/07/15	18/08/2015 13:05:03-NAVONE GUILHEM-Livraison nutriox 10m3
LATTES - PR MAURIN	Bâche	Bâche	1020212137	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	04/08/15	
LATTES - PR MAURIN	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1020592684	Dépannage défaut logique P1 suite défaut sonde	04/08/15	04/08/2015 11:08:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle du niveau sonde
LATTES - PR MAURIN			1020617459	Nettoyage cuve	04/08/15	04/08/2015 16:09:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR MAURIN			1020625787	Controle fonctionnement	05/08/15	05/08/2015 13:21:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Modif sur soffrel bloquant
LATTES - PR MAURIN			1020740013	Defaut secteur	23/08/15	24/08/2015 12:06:37-NAVONE GUILHEM-Redémarrage du poste suite orage
LATTES - PR MAURIN			1020920887	Livraison 25T de nutriox avec yara	21/09/15	21/09/2015 18:57:28-NAVONE GUILHEM-Livraison 7m3
LATTES - PR MAURIN			1021038782	Défaut pompage	02/10/15	03/10/2015 09:06:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Colorette de graisse. Nettoyage poire remise en service .
LATTES - PR MAURIN			1021156975	Livraison 25t avec yara à 8h	22/10/15	22/10/2015 17:51:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-14 tonnes
LATTES - PR MAURIN			1021255252	Ligne rtc hs	05/11/15	05/11/2015 11:06:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Appel sfr . Ligne en dérangement
LATTES - PR MAURIN			1021365487	Verif	22/11/15	

LATTES - PR MAURIN			1019510534	LIVRAISON 25T NUTRIOX	01/12/15	02/12/2015 09:09:15-NAVONE GUILHEM-Fait
LATTES - PR MAURIN			1021713286	Nettoyage	22/12/15	
LATTES - PR MAURIN			1021713461	Nettoyage poste	22/12/15	23/12/2015 06:08:11-LAYDET KEVIN-Nettoyage poste
LATTES - PR MAURIN			1021711209	Livraison 25 T de Nutriox avec Yara	23/12/15	24/12/2015 10:14:48-LABEAUME THIERRY-Les 2 cuves 1/2 pleines.remplissage des 2 cuves OK.
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1018898884	Param sonde	06/01/15	06/01/2015 16:16:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Paramétrage controle ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1018988253	Tournée odeur 20141231.	16/01/15	16/01/2015 17:26:28-MATHIEU GUILHEM-RAS, création du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1018988667	Tournée odeur du 20150115.	16/01/15	16/01/2015 17:27:51-MATHIEU GUILHEM-RAS création du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1019050677	Tournée odeur 20150122.	23/01/15	23/01/2015 18:17:55-MATHIEU GUILHEM-RAS, création du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1019140149	Tournée odeur Lattes.	30/01/15	30/01/2015 18:16:48-MATHIEU GUILHEM-RAS création du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1019182487	Tournée odeur Lattes 20150204.	06/02/15	06/02/2015 18:22:22-MATHIEU GUILHEM-RAS. Création du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019373709	Dem rem pompe 3 et pompe 1	02/03/15	02/03/2015 19:26:16-NAVONE GUILHEM-Bouchées
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1019373811	Defaut pompe p1.	02/03/15	02/03/2015 19:26:37-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe p1.controle =ok.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1019426503	Defaut pompe1.	09/03/15	09/03/2015 17:16:29-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut .controle debit=230 m3
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1019450776	Remplacement boulonnerie pour remplacement débitmètre + modif capot	12/03/15	
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019460845	Préparation	13/03/15	13/03/2015 17:17:43-LAYDET KEVIN-Préparation pièce pour changement débitmètre
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1019475380	Renouvellement débitmètre	16/03/15	16/03/2015 19:16:03-GATTOUSSI EDDY-+ mise en place vanne dn 100 sous la clapuse
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019497679	Dem rem ppes 3 et 2	19/03/15	19/03/2015 18:16:04-NAVONE GUILHEM-Réglage roues
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1019679288	Tournée odeur Lattes 20150416.	16/04/15	16/04/2015 16:16:11-MATHIEU GUILHEM-RAS. Création du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1019678779	Débouchage Pompe	20/04/15	20/04/2015 18:00:58-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe p1. Controle.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1019678807	Débouchage Pompe	20/04/15	20/04/2015 18:00:59-LAYDET KEVIN-Acquit mini cas
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019752741	Rallonger équerre sonde	29/04/15	04/05/2015 13:22:41-GATTOUSSI EDDY-+ création rallonge pour vanne
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019804034	Nettoyage cuve	06/05/15	06/05/2015 13:04:21-NAVONE GUILHEM-Véhicule devant pr
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019842679	Contrôle accès camion hydro suite véhicule bloquant l'accès au portail	07/05/15	11/05/2015 19:16:02-DEHOUCH JEROME-Même problème,envoi mail à la ville de lattes et 3M
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1019853970	Tournée odeur du 20150513.	13/05/15	13/05/2015 13:16:06-MATHIEU GUILHEM-Ras. Création du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019889481	Nettoyage cuve,point équipement avec photos,nettoyage du site	20/05/15	20/05/2015 13:05:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019889484	Nettoyage cuve,point équipement avec photos,nettoyage du site	20/05/15	20/05/2015 17:58:58-LAYDET KEVIN-Présence Filasses.clapuse hs
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1020008498	Tournée odeur du 20150528.	29/05/15	01/06/2015 10:07:07-MATHIEU GUILHEM-Ras. Création du bilan.

LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1020088701	Tournée odeur 20150604.	04/06/15	04/06/2015 11:06:02-MATHIEU GUILHEM-Ras. Édition du bilan.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Détecteur H2S	Détecteur d'H2S	1020150353	Tournée odeur 20150612.	12/06/15	12/06/2015 12:06:21-MATHIEU GUILHEM-Édition du bilan.Ras.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Débitmètre	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020218510	Contrôle annuel E+H.	19/06/15	19/06/2015 18:16:20-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1020373106	Defaut pompe p2.	06/07/15	06/07/2015 13:16:43-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchee au centre.
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1020397806	Defaut pompe	09/07/15	09/07/2015 13:26:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle avant demontage test ok verification des cycles nettoyage poires
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1020414644	Dem rem pompes 1 et 3	13/07/15	13/07/2015 17:16:22-NAVONE GUILHEM-Pompe une hs. A voir. Pompe 3 bouchée. Démonté 3 fois. Le poste est pourri. A nettoyer urgent
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Télétransmission	Poste de Télégestion Autonome RTC	1020414743	Recherche panne astreinte	13/07/15	13/07/2015 19:15:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fil debranche commun retour defaut secteur Panne sur p1 fait disjoncter p3 disjoncte. Nettoyage entretien bilan
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019502116	Nettoyage cuve(photos)	16/07/15	16/07/2015 10:30:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait beaucoup de filasse
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Bâche	Bâche	1020212133	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	16/07/15	16/07/2015 13:04:37-GROUSSET ERIC-Nettoyage pr et dépotage
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1020527314	Coupures secteur ariane 2, ariane 1, pontil, mère coste, m'as de jaumes	27/07/15	27/07/2015 11:06:09-DEHOUCHE JEROME-Contrôle et acquit des coupures successives pris contact avec EDF qui m'assure le retour progressivement jusqu'à 5h
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1020586829	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	30/07/15	30/07/2015 18:16:16-MATHIEU GUILHEM-Installation d'une pieuvre.
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1020632446	Remplacement presse-étoupe P1 et mini cas hs	07/08/15	07/08/2015 17:46:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok pompe prete reparé plus soutien heure aide astreinte
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Bâche	Bâche	1020212134	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	10/08/15	
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Dispositif Anti-Bélier	Clapet Anti-Bélier	1020454877	RENOUVELLEMENT	11/08/15	11/08/2015 19:15:52-LAYDET KEVIN-Ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1019813886	Nettoyage cuve, point équipement avec photos, nettoyage du site	12/08/15	12/08/2015 18:30:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1020637738	Nettoyage cuve	12/08/15	12/08/2015 18:30:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1020637743	mise en place P1 réparée et remplacement des minicas HS	12/08/15	12/08/2015 18:30:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021128868	Défaut secteur	19/10/15	19/10/2015 19:12:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 3 fait disjoncter. Vifmdange poste retour normal p1 p2 arrêt p3
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021257681	Défauts niv d'appel sonde, P1 et P2	03/11/15	05/11/2015 15:16:24-DEHOUCHE JEROME-Inversion phases des pompes, reprise seulement de de P1 et P2, P3 à démonter
LATTES - PR PORT ARIANE 2	Pompe de Relèvement 3	Motopompe Submersible	1021228003	Débouchage P3	05/11/15	05/11/2015 10:47:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Et défaut p2 dem rem bouchon p2. Dem rem p3 ras. Demarreur hs remplacement ok
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021274438	Dépannage défaut P1	10/11/15	12/11/2015 08:30:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait pb camion
LATTES - PR PORT ARIANE 2			1021818015	Pompes en défaut	31/12/15	31/12/2015 19:06:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bilan lerne plein du véhicule mise en place dem rem p2 p3 avec camion

MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1019140144	Calage p2	30/01/15	30/01/2015 18:16:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1019397291	Nettoyage pr	04/03/15	04/03/2015 19:16:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deux cuves vannes fuyarde liaison
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1019397391	Démontage Remontage	04/03/15	04/03/2015 19:16:21-LAYDET KEVIN-Reparation clef de vanne.soudure et rallonge de clef.changement goujon rouillé par goujon inox
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019474338	Controle debit pompes.	16/03/15	16/03/2015 16:16:09-LABEAUME THIERRY-Debit pompes =ok.beaucoup arrivee.
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1019610929	Contrôle et remise en service pompes doseuses	10/04/15	10/04/2015 17:56:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok controle
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1019751806	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	28/04/15	
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1019752122	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes	28/04/15	
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Mesure de niveau	Sonde ultra son	1020129334	Contrôle de la chaine de mesure du trop plein.	09/06/15	09/06/2015 17:11:26-MATHIEU GUILHEM-OK. Ras.
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Mesure de niveau	Sonde ultra son	1020150354	Contrôle de la chaîne de mesure du trop plein.	10/06/15	12/06/2015 12:06:22-MATHIEU GUILHEM-OK. Ras.
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1020193273	Dépotage 25T de nutriox avec Yara	17/06/15	17/06/2015 16:56:24-LAYDET KEVIN-Ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020401826	Defaut pompe p2.	09/07/15	10/07/2015 08:05:06-LABEAUME THIERRY-Chiffon au centre.
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1020773869	Livraison nutriox 3m3	27/08/15	27/08/2015 18:11:02-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1020839149	Pompe 1 bouchée	07/09/15	07/09/2015 17:06:17-NAVONE GUILHEM-Dem rem p1. Ras. Poste pourri à nettoyer urgent ,arret p1
MONTFERRIER - PR PEUGEOT	Ouvrage de Stockage 2	Cuve béton 2	1020212157	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	17/09/15	
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1020898445	Nettoyage PR et débouchage des pompes	17/09/15	17/09/2015 18:48:22-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr et dem rem p1 p2
MONTFERRIER - PR PEUGEOT			1021620135	Livraison 25T de nutriox rdv 9h30 à Maera	16/12/15	17/12/2015 09:32:58-NAVONE GUILHEM-Fait 6m3 environ
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1018976633	Pompe 2 en defaut	14/01/15	15/01/2015 10:10:11-LABEAUME THIERRY-Pompe bouchee dans bagues. Nettoyage pr.
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1019292982	Defaut secteur. Disjoncteur principal hs. Appel edf pour intervention	22/02/15	23/02/2015 09:07:32-NAVONE GUILHEM-Appel cadre astreinte
MONTFERRIER - PR PIDOULE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019541152	Dem/rem pompe p2	25/03/15	25/03/2015 18:26:47-LABEAUME THIERRY-Bouchon dans bagues.
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1019651958	Relève cpt EDF neuf photo	10/04/15	10/04/2015 18:16:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1020218375	Réenclenchement	19/06/15	19/06/2015 17:16:46-LAYDET KEVIN-Défaut secteur poire niveaux d appel. Travaux edf.ok
MONTFERRIER - PR PIDOULE			1020764362	Déversement suite pb de refoulement	26/08/15	27/08/2015 06:06:04-DEHOUCHE JEROME-Recherche passage refoulement et débouchage refoulement,ancienne pièce du ballon anti-bélier coincée dans la conduite
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1018875229	Defaut pompe p1.	02/01/15	02/01/2015 15:12:10-LABEAUME THIERRY-P0mpe p1 bouchee au centre.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1018942095	Pompe 1 en defaut. Clapet pompe 1 laisse passer.	12/01/15	12/01/2015 16:21:39-NAVONE GUILHEM-Dem rem pompe 1 bouchée. Boule clapet hs , nettoyage des poires.

MONTPELLIER - PR BIONNE	Clapet 1	Clapet à Boule	1019007010	Boule clapet p1 =HS	19/01/15	20/01/2015 11:06:41-LABEAUME THIERRY-Mise en place boule clapet p1
MONTPELLIER - PR BIONNE	Porte / Portail	Portail / Cloture	1019043786	Peinture portail neuf.	20/01/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019034147	Defaut pompage	21/01/15	22/01/2015 11:07:59-NAVONE GUILHEM-Pb poire niveau bas
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019040346	Defaut pompage	22/01/15	22/01/2015 17:27:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Flotteur ntb coincée bloque le démarrage nettoyage controle
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019051129	Defaut pompe p1	23/01/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Vanne d'Isolément arrivée côté Bonnier Mosson 1	Vanne Manuelle	1019122024	Fermeture vannes refoulement et arrivée pompe p1.	26/01/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019163526	Verif	03/02/15	04/02/2015 11:07:42-LAYDET KEVIN-Verif pompe de debit
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019169944	Preparation aspiration p1	04/02/15	05/02/2015 11:06:14-GATTOUSSI EDDY-Soudures
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019170133	Controle p2	04/02/15	05/02/2015 11:06:58-GATTOUSSI EDDY-Verif roue + flasque de volute
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019249214	Évacuation	16/02/15	18/02/2015 06:07:36-LAYDET KEVIN-Évacuation pompe en défaut isolement pour envoi chez xvlem
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1019259093	Prepa	17/02/15	18/02/2015 17:16:05-LAYDET KEVIN-Préparation pompe sur palette pour envoi xvlem
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019444373	Changement serrure.	11/03/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1019480972	Controle pompe p3.	17/03/15	17/03/2015 14:16:57-LABEAUME THIERRY-Controle volute +roue pompe p3.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019591838	Travaux mise en place nouvelle pompe 1à sa place	07/04/15	07/04/2015 17:48:31-LAYDET KEVIN-Dem p1.piquage mur et évacuation
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019600749	travaux mise en place nouvelle p1	07/04/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019647432	Travaux mise en place nouvelle P1 à sa place prévue	13/04/15	13/04/2015 18:03:27-LAYDET KEVIN-Préparation tuyauterie. Et soudure.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019647423	Travaux mise en place nouvelle P1 à sa place prévue	14/04/15	15/04/2015 07:35:54-LABEAUME THIERRY-Manutention vieilles canas.casse du mur tuyau aspi pompe1.prises de mesures.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019647443	travaux mise en place nouvelle P1 à sa place prévue	14/04/15	15/04/2015 07:35:54-LABEAUME THIERRY-Mise en place tuyau aspi pompe p1 .changement boule clapet p1+Dilatoflex p1.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019647446	travaux mise en place nouvelle P1 à sa place prévue	14/04/15	15/04/2015 17:59:22-LAYDET KEVIN-Mise en place et service p1.vérification p2.nettoyage soudure . changement boule clapet.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Ouvrage de Stockage	Cuve béton (2)	1019676336	Nettoyage cuve 2	20/04/15	21/04/2015 10:30:34-NAVONE GUILHEM-Cuve 2 faites
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019730467	Réenclenchement	21/04/15	22/04/2015 20:17:04-LAYDET KEVIN-Réarmement. Vérification des poires
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019805064	Nettoyage local	04/05/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019793101	Contrôle et nettoyage locaux si nécessaire	05/05/15	05/05/2015 17:50:41-LABEAUME THIERRY-Visite aggro
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019841568	Contrôle bon fonctionnement en vu des nettoyage cellules transfo	12/05/15	12/05/2015 15:19:31-LABEAUME THIERRY-Controle fontionnement groupe elec.= OK
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019853966	Défaut pompage	13/05/15	13/05/2015 13:16:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Acquit défaut shunt poire sécurité basse
MONTPELLIER - PR BIONNE			1019864631	Entretien poste transfo avec SPIE entre 8h30 et 12h,photos	18/05/15	18/05/2015 16:52:12-LABEAUME THIERRY-Coupure alim transfo pour nettoyage.changement flexible démarrage GE.



MONTPELLIER - PR BIONNE			1019901239	Fabrication plaque de protection flotteurs	21/05/15	21/05/2015 18:04:13-LAYDET KEVIN-Devis fait chez a2m
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre P2	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020233977	Contrôle annuel E+H.	22/06/15	22/06/2015 14:16:04-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre P3	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020233978	Contrôle annuel E+H.	22/06/15	22/06/2015 14:16:05-MATHIEU GUILHEM-Conforme
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre P1	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1020233997	Contrôle annuel E+H.	22/06/15	22/06/2015 14:16:10-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020327712	Remplacement roue et accessoires P2	01/07/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020327717	Remplacement roue et accessoires P2	03/07/15	03/07/2015 18:12:57-LAYDET KEVIN-Ok recuperation piece et rangement
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020401785	Réparation porte local elec.portail a réparé	09/07/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020404691	Réparation portail	10/07/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1020508975	Apport pompe p3.	22/07/15	23/07/2015 18:15:01-LABEAUME THIERRY-Apport pompe p3 retour réparation+ mise en place.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1020469657	RENOVATION	29/07/15	29/07/2015 19:11:14-LAYDET KEVIN-Calage p3 ok.prevoir de reprendre refoulement des pompes au clapet.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020586830	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	30/07/15	30/07/2015 18:16:16-MATHIEU GUILHEM-Installation d'une pieuvre.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020644629	Remplacement barillet serrure porte local élec vandalisée	10/08/15	10/08/2015 17:49:23-LAYDET KEVIN-Ok changer
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020729626	Récupérer les extincteurs	26/08/15	26/08/2015 14:40:59-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020828008	Apport extincteur	04/09/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020863526	Contrôle roue P2	11/09/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1020884030	Démontage Remontage Pompe	14/09/15	14/09/2015 19:11:37-LAYDET KEVIN-Pompe en défaut d isolant
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020912674	Défaut logique	18/09/15	18/09/2015 10:06:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pc astreinte acquit défaut 1 ppe
MONTPELLIER - PR BIONNE			1020917631	Nettoyage poire de securite bassin 1 et 2	18/09/15	18/09/2015 14:11:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1021029582	Inspection P3 avec Xylem	01/10/15	02/10/2015 09:06:08-DEHOUCHE JEROME-Défaut d'isolement sur moteur P3,ras dans chambre d'inspection,pour la roue de P2 ils pensent qu'il y a un pb à la cde
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021038784	Nettoyage pr abord et poires	01/10/15	03/10/2015 09:06:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Herbe. Paires . Chiffon et detritus dans enceinte poste enlevée. Intervention de flvght sur p3.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021052769	Contrôle suite réception débitmètre E+H bypass	06/10/15	07/10/2015 09:06:37-DEHOUCHE JEROME-Décoffrage,Contrôle ok
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021049033	Cabler correctement les MAS 711	09/10/15	09/10/2015 10:36:43-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021092042	Intervention armoire	14/10/15	14/10/2015 19:12:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remis en place le variateur armoire secur
MONTPELLIER - PR BIONNE	Jeu de niveaux poires	6 Poires de niveaux	1021178701	Poire bas coincée	22/10/15	26/10/2015 09:06:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage beaucoup de cheveux et fillases
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1021168581	Démontage P3 sans volute,cerclage sur palette pour expédition	28/10/15	
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1021180205	Test de calage P2,prise photos de l'état volute et roue	28/10/15	

MONTPELLIER - PR BIONNE			1021273984	Marche groupe électrogène	08/11/15	09/11/2015 09:07:48-DEHOUCHE JEROME-Coupure secteur réenclenchement automatique,contrôle ok
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021350248	Neoler	19/11/15	19/11/2015 14:21:17-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021363468	Débit pompe 1 pas bon	20/11/15	20/11/2015 17:21:25-NAVONE GUILHEM-Dem rem. Ras
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre Trop plein	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1021435437	Câblage du débitmètre.	26/11/15	27/11/2015 10:07:25-MATHIEU GUILHEM-Câblage du débitmètre à l afficheur, ok. Câblage de l alimentation, ok.
MONTPELLIER - PR BIONNE	Débitmètre Trop plein	Débitmètre Electromagnétique en Conduite	1021435438	Remplacement du débitmètre.	26/11/15	27/11/2015 10:07:25-MATHIEU GUILHEM-Installation du nouveau débitmètre.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021578565	Rdv 8h Cablage et paramétrage débitmètre bypass avec Guilhem Mathieu	14/12/15	15/12/2015 09:30:07-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR BIONNE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1021737868	Montage p3	24/12/15	24/12/2015 19:08:15-GATTOUSSI EDDY-Manque raccordement puissance et controle MAS. + ouverture vannes aspi et ref
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021731485	Contrôle cablage Mas vers pompes et cablage P3 retour réparation	28/12/15	29/12/2015 10:48:19-LAYDET KEVIN-Câblage pompe et vérification câblage minicas.releve de compteur
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021818340	Analyse faibles débits P1et P2	30/12/15	02/01/2016 10:12:19-DEHOUCHE JEROME-Manuvre vanne papillon sur refoulement principale dehors,les débits augmentent quand on ferme la vanne,on la laissé en position moitié fermé
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021958791	Essai	30/12/15	18/01/2016 10:08:51-LAYDET KEVIN-Manipulation vanne papillon en sorti de refoulement.pb vanne papillon.
MONTPELLIER - PR BIONNE			1021818016	Défaut pompage	31/12/15	31/12/2015 19:06:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Shunt des poires ntb débit des pompes faible. La poire bache cote route est coincée en ouverture.
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1019647297	Nettoyage pr	10/04/15	10/04/2015 13:16:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok graisse
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1019842590	Verif suite poire niveau appel	11/05/15	11/05/2015 18:16:27-LAYDET KEVIN-Arrivé importante
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019849893	Dem rem p2 et calage roue	12/05/15	
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1020722247	Pompe 1 ne s'arrête pas. Poire niveau bas bloquée	20/08/15	20/08/2015 18:16:35-NAVONE GUILHEM-Nettoyage poire pleine de graisse
MONTPELLIER - PR GUINGUETTE			1021103051	Nettoyage pr	15/10/15	16/10/2015 06:06:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Graisse et gene voiture sur parking rearmorage
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1019126520	Panier	28/01/15	29/01/2015 11:06:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019668738	Inter suite disjonction pr	14/04/15	14/04/2015 18:21:32-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr debouchage p2 et évacuation p1 hs
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019673869	Defaut secteur.	15/04/15	15/04/2015 13:16:20-LABEAUME THIERRY-Poste disjoncte.pompes bouchees.pompe p1 hs.
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1020362708	Démontage Remontage	03/07/15	03/07/2015 16:21:31-LAYDET KEVIN-Présence Filasses dans Roue Nettoyage poste par hydro
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1020376372	Defaut niveau haut	06/07/15	07/07/2015 06:06:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 debouchee
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1020414708	Dem p1	13/07/15	13/07/2015 17:16:41-GATTOUSSI EDDY-P1 bouchée
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020509305	Changement pompe p1.	23/07/15	

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020889984	Dem/rem pompe p2	15/09/15	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH	Ouvrage de Stockage	Cuve résine	1020212115	NETTOYAGE PR SYSTÈME MAERA	17/09/15	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1020898446	Nettoyage PR et débouchage des pompes	17/09/15	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021038631	Dem pompe 1 pour aider lamalou	02/10/15	02/10/2015 18:17:37-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021261054	Nettoyage	05/11/15	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021273933	Défauts secteur, pompage, niv d'appel poire et sonde	08/11/15	09/11/2015 09:07:29-DEHOUCHE JEROME- Relais contrôleur de phase hs, shunt des contacts, acquit défaut pompage, contrôle ok, Panier plein et déboîté, charnière caillebotis hs, capot à verrouiller et abords dans pr à nettoyer
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021300062	Panier et surface	13/11/15	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021336802	Visite pour futur splitbox avec HMT	18/11/15	19/11/2015 06:06:24-DEHOUCHE JEROME- Plans remis ok
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021618193	Nettoyage cuve et panier, mise en place P2 retour de LAMALOU	16/12/15	
MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH			1021630400	Nettoyage	16/12/15	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Pompe 3	Motopompe Submersible	1018945817	Remplacement	12/01/15	13/01/2015 10:05:02-GATTOUSSI EDDY- Renouvellement p3
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1018969153	Changement goulotte dans l'armoire électrique	13/01/15	14/01/2015 10:07:41-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1018978895	Mise en place mode dégradé	15/01/15	15/01/2015 17:21:43-NAVONE GUILHEM- Mode dégradé sur pompe 2
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1018979150	Rangement armoire électrique suite travaux de la veille	15/01/15	15/01/2015 17:22:36-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1018980249	Préparation	15/01/15	16/01/2015 10:07:53-LAYDET KEVIN- Préparation support
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1018988857	Préparation	16/01/15	17/01/2015 10:13:22-LAYDET KEVIN- Préparation pièces
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1019050781	Préparation	23/01/15	24/01/2015 11:06:10-LAYDET KEVIN- Préparation piece
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1019122011	Préparation	26/01/15	28/01/2015 19:56:29-LAYDET KEVIN- Préparation support
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1019122937	Pose	27/01/15	28/01/2015 20:01:13-LAYDET KEVIN-Pose de support sur tuyauterie en 219 sur p1 et p3. remise en service p3. soudure sur refoulement p3
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1019126807	Pose	28/01/15	29/01/2015 11:07:16-LAYDET KEVIN-Pose support p2 sur aspiration et refoulement 219
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1019174709	Évacuation tuyauterie suite chantier p1 p3	05/02/15	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1019289724	Pb clapet pompe 3	19/02/15	20/02/2015 17:18:56-NAVONE GUILHEM- Test + Arrêt pompe + fermeture des vannes
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Clapet 3	Clapet à Boule	1019303477	Remplacement boule clapet : boule hs	23/02/15	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1019541151	Contrôle soudure.	25/03/15	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1019793109	Contrôle et nettoyage locaux et extérieur si nécessaire	04/05/15	04/05/2015 16:55:29-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020563631	Temps pompe p1 élevés.	27/07/15	28/07/2015 15:16:13-LABEAUME THIERRY- Chiffon dans volute . Changement joint volute.

MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020590318	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de <u>mesure de polluants</u>	31/07/15	31/07/2015 11:06:04-MATHIEU GUILHEM- Installation d'une pieuvre.
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020639709	Rdv avec Mme Michalakakis du Conseil Général Hérault pour <u>remise des clés du n</u>	07/08/15	07/08/2015 19:16:04-DEHOUCH JEROME- Réception des clés et contrôle complet du pr
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020702999	Recherche panne GE car non démarrage du matin. Mise à jour prog <u>sofrel</u>	18/08/15	18/08/2015 18:11:07-NAVONE GUILHEM- Batterie hs.
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020715270	Defaut secteur	18/08/15	19/08/2015 18:16:52-NAVONE GUILHEM- Général disjoncte. Remise en marche sur <u>pompe 1</u>
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020706276	Récupérer les caractéristiques des batteries GE pour devis	19/08/15	19/08/2015 19:12:14-NAVONE GUILHEM- Prise de mesures plus photos
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020715271	Defaut secteur	19/08/15	19/08/2015 18:16:52-NAVONE GUILHEM- Recherche panne. Arrêt des agitateurs. <u>Remise en marche pompes 2et 3.</u>
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020715273	Livraison nutriox 1m3	19/08/15	19/08/2015 18:16:52-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020754529	Inspection	24/08/15	25/08/2015 18:16:26-LAYDET KEVIN-Ok
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1020796623	Dépannage batteries GE,extincteurs à <u>remettre en place</u>	04/09/15	04/09/2015 18:36:47-LABEAUME THIERRY- Devis batteries
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021156981	Ouvrir vers 8h30 portail, locaux pompes et cuves pour prise mesures par EGIS,refe	23/10/15	26/10/2015 08:16:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021175745	Contrôle suite derniers orages	23/10/15	24/10/2015 06:06:53-DEHOUCH JEROME- Glissement de terrain, beaucoup de terre et gravier récupérés dans l'enceinte du PR.
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021272041	Relance injection Nutriox	09/11/15	09/11/2015 17:08:37-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR LAVALETTE	Génératrice Groupe Electrogène		1021284134	Ouverture poste pour ent. Neoler.changement serrure portail	10/11/15	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021283245	Visite d'EGIS à 8h30 à Lavalette puis Castelnau pour point armoire <u>électrique le</u>	16/11/15	16/11/2015 14:00:58-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021483182	Variateur Altistart <u>pompe p1</u>	02/12/15	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021538179	Démarrage pompe une	04/12/15	04/12/2015 15:12:01-NAVONE GUILHEM- Paramétrage variateur. Pb contact <u>disjoncteur OM01 à changer</u>
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021630581	Livraison nutriox 2m3 environ	16/12/15	17/12/2015 10:07:00-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021657500	Rdv 8h30 aux Prés,visite avec ERDF pour changement de <u>puissance tarif Jaune</u>	21/12/15	
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021784748	Réenclenchement	28/12/15	30/12/2015 16:23:37-LAYDET KEVIN- Basculement de sonde cuve 1 à cuve 2 <u>duite défaut capteur</u>
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021784924	Pb sonde 1	29/12/15	30/12/2015 16:24:50-NAVONE GUILHEM- Câbles mangés par petits rats qui attaquent les grands kevin. Refaire boîtes urgent. Vu <u>avec jerome</u>
MONTPELLIER - PR LAVALETTE			1021817987	Réparation boîtes suite passage rats	30/12/15	31/12/2015 19:06:42-NAVONE GUILHEM-II faudrait tout refaire avec du matos neuf

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS			1018887624	Dem rem pompe 2 suite bilan	05/01/15	05/01/2015 15:22:43-NAVONE GUILHEM-Bouchon
MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS			1019731904	Contrôle clôture et prise photos des locaux avec équipements	22/04/15	23/04/2015 08:06:07-DEHOUCH JEROME-Tuyau forage à revoir,goudron tampon fond de clôture,fuite fuel sur GE
MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS			1019841585	Contrôle bon fonctionnement en vu des nettoyage cellules transfo	12/05/15	12/05/2015 19:06:32-LABEAUME THIERRY-Test GE =OK
MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS			1019889888	Entretien poste transfo avec SPIE entre 14h et 17h30	20/05/15	20/05/2015 17:58:59-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement sur GE pour nettoyage poste transfo.
MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS	Sonde Ultrason Trop plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1020126648	Contrôle du système de mesure.	09/06/15	09/06/2015 11:05:05-MATHIEU GUILHEM-OK.
MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS	Pompe 3	Motopompe Submersible	1020584834	Controle pompe p3 suite bilan journalier.	29/07/15	
MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS			1021257679	Défaut P2	05/11/15	05/11/2015 15:16:23-DEHOUCH JEROME-Acquittement déf P2,contrôle température ok 90A
MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS			1021312664	8h30 Maintenance GE avec Neoler	17/11/15	18/11/2015 08:30:12-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1019122057	Visite avec entreprise Campagnol pour futur chantier.	26/01/15	
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019122918	Arret pompes pour futur chantier	27/01/15	
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019136155	Manipulation	29/01/15	30/01/2015 11:06:35-LAYDET KEVIN-Manipulation vanne de refoulement
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019153583	Remplacement	02/02/15	03/02/2015 11:06:31-LAYDET KEVIN-Nettoyage poste .mise en place ballon sur arrivé. Demontage des 3 vannes à pelle dn300.mise en sécurité pour campagnol.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Ouvrage de Stockage	Cuve béton (2)	1019163340	Interv pour travaux CAMPAGNOL	03/02/15	04/02/2015 11:06:59-GATTOUSSI EDDY-Mise en place ballon apturateur sur l'arrivée + installation d'une pompe ds l'arrivée pour soulager le collecteur
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019169873	Refoulement neuf vanne neuve	04/02/15	05/02/2015 11:05:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Canalisation arrivée	Canalisation arrivée	1019170411	Changement tuyau +piece hydro.	04/02/15	05/02/2015 11:07:54-LABEAUME THIERRY-Remplacement piece hydro par ent. Campagnol.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019176731	Pose du nouveau refoulement	05/02/15	06/02/2015 11:06:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok remise en service
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019182903	Verif	06/02/15	07/02/2015 18:01:25-LAYDET KEVIN-Vérification de tuyauterie de campagnol.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019203860	Nettoyage	09/02/15	10/02/2015 19:27:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage limon dans locaux
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019203858	Entretien local ge	10/02/15	10/02/2015 19:27:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage limon et ge
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019212425	Nettoyage limon	11/02/15	12/02/2015 11:08:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ge
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019212592	Démontage Remontage	11/02/15	12/02/2015 11:09:12-LAYDET KEVIN-Mise en place vide cave et vanne clapet préparation chantier pour ajustement collecteur demontage boule pompe 2
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019216761	Remise équerre refoulement	12/02/15	12/02/2015 19:28:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ets campagnol désherbage rotofil
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019226773	Nettoyage cour	13/02/15	13/02/2015 19:15:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage poste
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019226774	Rotofil poste	13/02/15	13/02/2015 19:16:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage cour
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019227485	Nettoyage fin cour	13/02/15	14/02/2015 19:23:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage rangement materiel

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019304793	Reprise	23/02/15	23/02/2015 19:16:37-LAYDET KEVIN- Reprise porte toit.reprise support cable elec.nettoyage
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019327159	Démontage Remontage	24/02/15	24/02/2015 19:22:02-LAYDET KEVIN-Pose support de vanne a pelle.pose de grille
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019333931	Démontage Remontage	25/02/15	25/02/2015 14:26:56-LAYDET KEVIN- Réparation goutiere.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019373964	Nettoyage clapet	02/03/15	02/03/2015 19:27:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-OK
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019800851	Nettoyage.	30/04/15	
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1019793107	Déblocage portes locaux,débroussaillage	04/05/15	04/05/2015 18:09:29-LAYDET KEVIN- Nettoyage débroussaillage
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020136738	Nettoyage arrivée et cuves avec SOMES	11/06/15	11/06/2015 16:52:43-NAVONE GUILHEM- Nettoyage arrivée cuve 1 et 2. Reamorçage pompes ok
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020586825	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	30/07/15	30/07/2015 18:16:15-MATHIEU GUILHEM- Installation d'une pieuvre.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020706275	Récupérer les caractéristiques des batteries GE pour devis	20/08/15	20/08/2015 17:54:46-NAVONE GUILHEM- Prise référence batterie
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020739995	Poste arrêté suite inondations	23/08/15	24/08/2015 12:06:32-NAVONE GUILHEM- Pas pu redémarrer poste. Trop d'eau
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020786318	Réencenchement p1	28/08/15	
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020793061	Rdv 13h30 pour instal débitmètre,extincteur à remettre en place	01/09/15	
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020822404	Extincteurs	02/09/15	04/09/2015 10:06:06-LABEAUME THIERRY- Apport extincteurs.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Groupe Electrogène	Groupe Electrogène à Fuel	1020822412	Groupe elect	03/09/15	04/09/2015 10:06:09-LABEAUME THIERRY- Controle GE avec entreprise Neoler pour devis reparation.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020796621	Dépannage batteries GE,extincteurs à remettre en place	04/09/15	04/09/2015 18:36:47-LABEAUME THIERRY- Devis batteries.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020845161	Démarrer plutôt pour tenter de supprimer les frelons(tenu de combat obligatoire)	09/09/15	09/09/2015 16:46:14-LABEAUME THIERRY- Injection de produit liquide par le toit.pulverisation (bombes) par les orifices principaux.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020890209	Niveau dappel.	15/09/15	16/09/2015 08:06:16-NAVONE GUILHEM- Pompes désamorçée.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020459190	RENOUVELLEMENT	16/09/15	16/09/2015 18:54:21-GATTOUSSY EDDY- Manque coude aspiration + bride plate 150
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020872345	Prendre rdv avec RDL(Mr Richeux 0603180811) pour devis toiture	17/09/15	17/09/2015 17:05:43-LABEAUME THIERRY- Visite pr mas astre et piscine avec entre. RICHEUX.
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020912676	Defaut nth	18/09/15	18/09/2015 10:06:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poire nb cassé
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1020966900	Nettoyage cuve	23/09/15	23/09/2015 19:16:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1021441686	Rdv à 9h00 pour Installation préleveurs avec GREG Tél 0629433580	30/11/15	01/12/2015 09:08:16-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1021488917	Relevé préleveur avec CEREG	03/12/15	03/12/2015 18:11:14-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1021580611	Nettoyage poste avec hydro somes	10/12/15	10/12/2015 20:20:57-NAVONE GUILHEM- Fait
MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE			1021583400	Défaut niv appel poire	10/12/15	11/12/2015 10:06:13-DEHOUCHE JEROME- Pompe 1 désamorçée,réamorçage,réglage poires

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1021595644	Pompe 1 tourne a sec.reprise cablage + changement de 2 poires	11/12/15	12/12/2015 10:06:27-LABEAUME THIERRY- Changement poire N bas cuve 1 et 2+ essais
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1018898885	Remise en service p1p2	06/01/15	06/01/2015 16:16:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vidange eau pluie chambre vanne et liaison b1 b2 vanne liaison coincidee
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1018907839	Ouverture des vannes pour fonctionnement du poste sur les deux cuves	07/01/15	07/01/2015 15:17:01-NAVONE GUILHEM-Pb ouverture vanne refoulement ppe 1
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1018916200	Deblocage vanne refoulement pompe une	08/01/15	08/01/2015 19:23:13-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1019474310	Pompe 1 fait sauter le général	16/03/15	16/03/2015 16:16:00-NAVONE GUILHEM-Pas pu démonter. Pas de palan assé long
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1019599788	Nettoyage pr	02/04/15	02/04/2015 18:16:10-GATTOUSSI EDDY-Vanne arrive b2 tige hs p1 hs mise en place chaîne inox p3. Prevoir support poire, boîte plexo et chaîne
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1019600118	Nettoyage cuve1 et 2.	02/04/15	03/04/2015 08:06:02-LABEAUME THIERRY-Vanne de liaison tres dure .ralonge fermeture vanne cuve 2 cassee.pompe p1 fait disjoncter.
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1019611242	Réparation P1, reprise boîtes plexo, charnières capôts,	09/04/15	10/04/2015 17:55:16-LABEAUME THIERRY-Prise cote.reparation vanne mural.analyse de la pompe.reprise articulation et fermeture capot.fixation boites plexo.
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1019668811	Contrôle sur la future implantation de la cuve de nutriox, de la pompe doseuse.	14/04/15	14/04/2015 19:21:02-DEHOUCH JEROME-Prise de mesure
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020153094	mise en place et paramétrage thiobox	15/06/15	
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020198846	Preparation douche nutriox. Armoire remplissage pour cuve nutriox.	17/06/15	
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020218374	Pose depotage	17/06/15	19/06/2015 17:16:46-LAYDET KEVIN-Raccordement cuve au point de depotage
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020257803	Montage	23/06/15	23/06/2015 17:21:24-LAYDET KEVIN-Raccordement tube pvc 20 cuve a pompe et pompe a cuve en tricoflex
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020269157	Livraison nutriox	24/06/15	24/06/2015 17:16:31-NAVONE GUILHEM- Environ 10m3
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020319867	Dépannage temps de marche important P2	30/06/15	01/07/2015 07:36:00-GATTOUSSI EDDY-P2 sur arret a démonter. Prevoir commande sonde piezo pour cuve nutriox (voir M.TARIO)
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020327621	Débouchage P1	01/07/15	01/07/2015 13:05:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020327637	Débouchage P1	01/07/15	01/07/2015 13:05:37-NAVONE GUILHEM-Variateur à changer. Dem rem pompe ras
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM	Support de Télétransmission	Télégestion Autonome RTC	1020420057	Controle ligne rtc	15/07/15	15/07/2015 15:16:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ligne occupe a voir
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020521365	Démontage Remontage Remplacement	24/07/15	25/07/2015 08:06:22-LAYDET KEVIN-Changement p1 et demareur. Pose de boitier raccordement pompe.
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020617462	Remplacement mini cas hs, vérifier l'injection et le niveau de Nutriox	05/08/15	10/08/2015 07:39:25-LAYDET KEVIN-Vérification injection.

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020664362	Pose	12/08/15	12/08/2015 21:25:01-LAYDET KEVIN-Pose et raccordement minicas.pose et raccordement douche nutriox
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020722246	Test ligne téléphonique car pas de com	20/08/15	20/08/2015 18:16:35-NAVONE GUILHEM-Test ok. Reset sofrel
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020729831	Dépannage problème de télétransmission	28/08/15	28/08/2015 18:05:26-NAVONE GUILHEM-Pb sofrel hs. Mise en place New sofrel. mise à jour logiciel plus test ok
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020834407	Pb com entre lerne et sofrel.	07/09/15	07/09/2015 12:06:31-NAVONE GUILHEM-Test ligne ok. Modif prog sofrel et modif prog lerne. Test ok
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1020845271	Remplacer l'acuel disjoncteur pompe nutriox par un adapté	10/09/15	
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM			1021255251	Défaut p1	05/11/15	05/11/2015 11:06:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Redzmarrage. Voir marnage nettoyage poire bas.
MONTPELLIER - PR ODYSSEUM	Pompe 1	Motopompe Submersible	1021737870	Défaut pompe p1.	24/12/15	24/12/2015 19:08:16-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe p1 .controle Ok.
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019034149	Défaut pompage	21/01/15	22/01/2015 11:07:59-NAVONE GUILHEM-Pb poire niveau bas
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019040347	Reglage jeu pompe1	22/01/15	22/01/2015 17:27:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Augmentation du debit +80m3
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019051128	Controle des debits pompes	23/01/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019483145	Controle roue+ volute pompe p1.	17/03/15	17/03/2015 19:17:09-LABEAUME THIERRY-Voir photos.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019483146	Controle roue + volute.	17/03/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE	Groupe Electrogène génératrice	Groupe Electrogène génératrice	1019483147	Controle groupe electrogene	17/03/15	17/03/2015 19:17:09-LABEAUME THIERRY-Voir photos.
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019805059	Nettoyage local+exterieur	04/05/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019793106	Contrôle et nettoyage locaux si nécessaire	05/05/15	05/05/2015 14:05:21-LABEAUME THIERRY-Visite agglo
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019841565	Mise en service GE avec NEOLER à 9h	12/05/15	12/05/2015 19:06:32-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement GE. Quelques aleas (pompe fuel/relais en 24 volts/altistart).
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019868517	Défaut log P1 suite intervention GE	17/05/15	18/05/2015 08:07:48-DEHOUCH JEROME-Pompe désamorcée à voir lundi,point au millénaire suite sortie automatique impossible à maera,modification du planning
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019864632	Basculer effluents Bionne sur Artis suite GE en panne,entretien poste transfo av	18/05/15	19/05/2015 07:35:15-LABEAUME THIERRY-Fermeture vannes Somedi.nettoyage cellule transfo.
MONTPELLIER - PR PISCINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019893435	Réenclenchement	19/05/15	19/05/2015 18:16:12-LAYDET KEVIN-Rearmorage
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019901186	Rdv à 9h avec Neoler ,réglage fréquence démarreur suite fréquence trop haute dis	21/05/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1019966036	Rdv 14h dépannage GE avec Neoler,remplacement des 2 quartz projecteurs hs	28/05/15	28/05/2015 21:18:47-LABEAUME THIERRY-Reparation projos+ essais GE
MONTPELLIER - PR PISCINE	Sonde Ultrason Trop Plein	Mesure de Niveau par Ultrasons	1020126649	Contrôle du système de mesure du tp.	09/06/15	09/06/2015 11:05:05-MATHIEU GUILHEM-Modification P006 ac val. 0,890 nv val.0,885 OK.
MONTPELLIER - PR PISCINE			1020414621	Neetoyage poires	13/07/15	



MONTPELLIER - PR PISCINE			1020698240	Inspection ge	17/08/15	18/08/2015 06:06:06-DEHOUCH JEROME-Rapport photos et plaques signalétiques
MONTPELLIER - PR PISCINE			1020729629	Récupérer les extincteurs	26/08/15	26/08/2015 14:40:59-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR PISCINE			1020828010	Apport extincteur	04/09/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1020863522	Mise en place extincteur	11/09/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE	Jeu de niveaux poires	3 Poires de niveaux	1021178771	Nettoyage poire basse	25/10/15	26/10/2015 09:07:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fillasse autour
MONTPELLIER - PR PISCINE			1021239070	Test mode dégradé	28/10/15	03/11/2015 06:06:58-GATTOUSSI EDDY-Ras
MONTPELLIER - PR PISCINE			1021257677	Défaut P2	05/11/15	05/11/2015 15:16:23-DEHOUCH JEROME-Acquittement déf P2,bruit important de cailloux dans la conduite
MONTPELLIER - PR PISCINE			1021283790	Réenclenchement	10/11/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE	Groupe Electrogène génératrice	Groupe Electrogène génératrice	1021667869	Controle schema+ essais GE	18/12/15	18/12/2015 19:16:12-LABEAUME THIERRY-Plan a revoir + GE
MONTPELLIER - PR PISCINE			1021688485	Nettoyage cuve	23/12/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1021728771	Nettoyage	23/12/15	
MONTPELLIER - PR PISCINE			1021732223	Reprise schéma élec suite contrôle	29/12/15	30/12/2015 16:11:13-NAVONE GUILHEM-Vu avec lionel
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019140344	Défaut p1	30/01/15	30/01/2015 18:17:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee denouchage
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019289321	Verif	19/02/15	20/02/2015 17:17:32-LAYDET KEVIN-Présence Filasses sur poire.
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019357157	Défaut secteur	28/02/15	02/03/2015 09:06:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 défaut reencenchement disioncteur
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1019373661	Démontage Remontage	02/03/15	02/03/2015 19:26:04-LAYDET KEVIN-Problème isolement garniture huile au moteur
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019373959	Pompe 2 fait disjoncter le général	02/03/15	02/03/2015 19:27:09-NAVONE GUILHEM-Dem rem. Pas de bouchon
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019403807	Changement poire niveau bas	05/03/15	05/03/2015 16:25:00-NAVONE GUILHEM-Ok
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1019437439	Mise en place p1 sur p2 hs. Renouvellement p1. Vid chambre vanne+mesure et photo	10/03/15	10/03/2015 19:26:15-GATTOUSSI EDDY-Gv2 a remplacer sur p1 et p2 (3.7A)
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019443562	Installation pompe 1	11/03/15	11/03/2015 15:21:54-NAVONE GUILHEM-Test ok. 52m3
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1019486680	Dem/rem pompe p2.	18/03/15	18/03/2015 13:21:19-LABEAUME THIERRY-Ras
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019497680	Niveau d'appel	19/03/15	19/03/2015 18:16:04-NAVONE GUILHEM-Dem rem pompe 1. Beaucoup d'arrivée.
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019541502	Pompe 1 en défaut	20/03/15	26/03/2015 09:06:00-NAVONE GUILHEM-Ok
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1019509342	Démontage Remontage	23/03/15	23/03/2015 18:26:19-LAYDET KEVIN-Présence Filasses
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019652960	Nettoyage cuve,point équipements,photos	17/04/15	23/04/2015 16:42:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1019831533	Démontage Remontage	07/05/15	07/05/2015 18:16:36-LAYDET KEVIN-Présence Filasses
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019906827	Nettoyage cuve et chambre de vanne.photos	21/05/15	21/05/2015 13:06:04-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve.boule de graisse.
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019906831	Nettoyage cuve et chambre de vanne.photos	21/05/15	21/05/2015 13:06:04-NAVONE GUILHEM-Fait
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1019925457	Recherche tampon refoulement.	21/05/15	21/05/2015 18:16:04-LABEAUME THIERRY-Debit pompes+ recherche refoulement
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1020218171	Defaut pompe p2.	19/06/15	19/06/2015 17:16:01-LABEAUME THIERRY-Chiffon dans roue.
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1020600592	Débouchage Pompe	03/08/15	03/08/2015 17:58:57-LABEAUME THIERRY-Defaut pompe p2
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1020782860	Dem/rem pompes p1 et p2	28/08/15	28/08/2015 14:06:14-LABEAUME THIERRY-P1 bouchée .p2 =ras.
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1020863578	Débouchage P1	11/09/15	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1020872133	Préparation chantier renouvellement	16/09/15	17/09/2015 18:48:34-LAYDET KEVIN-Préparation piece.pas fini
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 2	Motopompe Submersible	1020459329	RENOUVELLEMENT	18/09/15	18/09/2015 18:58:01-GATTOUSSI EDDY-Mise en place réduction 80 100
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pied d'Assise P2	Pied d'Assise	1020459347	RENOUVELLEMENT	18/09/15	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1020997286	Démontage Remontage	28/09/15	28/09/2015 18:11:50-GATTOUSSI EDDY-P1 bouchée
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1021086375	Pompage trop long p1.	13/10/15	13/10/2015 19:12:17-LABEAUME THIERRY-Bouchon au centre.
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1021092005	Controle disjoncteurs pompes	14/10/15	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Nourrice	Canalisation	1020520286	RENOUVELLEMENT	29/10/15	
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES			1021218704	Contrôle travaux renouvellement nourrice	29/10/15	30/10/2015 09:06:42-DEHOUCHE JEROME-Prise caractéristiques débitmètre refoulement et point photos nouvelle nourrice
PEROLS - PR ROUTE DE LATTES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1021338637	Démontage Remontage pompe1 et 2 suite temps pompage trop long.	18/11/15	19/11/2015 09:06:04-LABEAUME THIERRY-RAS
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1019771076	Visite aglo	27/04/15	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1019901189	Vérifier la veille si rochers en place,nettoyage cuve.photos	21/05/15	21/05/2015 13:06:04-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve.controle serrage ecrous
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1019901193	Vérifier la veille si rochers en place,nettoyage cuve.photos	21/05/15	21/05/2015 13:06:04-NAVONE GUILHEM-Fait
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	TP1 Mas de figuieres	Déversoir	1020008315	Plus de valeurs depuis le 22 05 2015.	29/05/15	01/06/2015 10:06:11-MATHIEU GUILHEM-Installation dernière version logiciel 19.6. Paramétrage de la sonde et test envoi SMS. Ok

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1020328879	Def secteur et def ppes	29/06/15	30/06/2015 18:27:03-GATTOUSSI EDDY- Retour a la normal avant interv. Sauf def sonde. Verif demain si pas de branchement <u>pirate sur arrivée edf</u>
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1020319855	Dépannage défaut sonde de la nuit,suspition Gens du Voyage	30/06/15	30/06/2015 18:20:30-GATTOUSSI EDDY- Commander une sinde piezo
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1020928541	Bilan jour 24h p1	21/09/15	21/09/2015 12:06:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poire bas coincée nettoyage
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1021218706	Contrôle avant travaux P1 de demain	29/10/15	30/10/2015 09:06:43-DEHOUCHE JEROME- Rochers devant chemin d'accès ,regard fonte sur collecteur pas scellé,porte disjoncteur démontée par les gens du voyage
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	1020459456	RENOUVELLEMENT	30/10/15	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES	Pied d'Assise P1	Pied d'Assise	1020459460	RENOUVELLEMENT	30/10/15	
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1021383973	Ligne rtc appel orange	23/11/15	24/11/2015 06:06:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ligne en défaut pr ok en réparation
PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES			1021763892	Marché pompe une en continue	28/12/15	29/12/2015 11:06:34-NAVONE GUILHEM- Poire niveau. Nettoyage. Voir pour la changer
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019541021	Démontage Remontage	25/03/15	25/03/2015 18:26:20-LAYDET KEVIN- Présence Filasses dans Roue
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019754476	Démontage Remontage	24/04/15	24/04/2015 18:16:23-LAYDET KEVIN- Présence Filasses
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019799531	P1 def thermique	29/04/15	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1019801855	Défaut pompage	02/05/15	04/05/2015 13:59:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sonde hs passage en dégradé sur p1 mis p2 sur arrêt
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019831532	Démontage Remontage	07/05/15	07/05/2015 18:16:35-LAYDET KEVIN- Présence Filasses.changement batterie sofrel
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019981764	Défaut p1	27/05/15	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020327672	Dépannage P2	01/07/15	01/07/2015 17:04:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020327677	Dépannage P2	01/07/15	01/07/2015 17:04:27-NAVONE GUILHEM- Pompe bouchée
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020376590	Défaut pompe p1	06/07/15	07/07/2015 08:06:08-LABEAUME THIERRY- Chiffon dans queue de cochon.probleme barre de guidage.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1020454697	Dépannage problème d'information de marche P1 et P2	20/07/15	20/07/2015 17:12:39-LAYDET KEVIN-Ok nettoyage des poires et autour du poste suite débordement
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1020586824	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	30/07/15	30/07/2015 18:16:15-MATHIEU GUILHEM- Installation d'une pieuvre impossible support dans le regard en mauvais état.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1020687589	Réencenchement Thermique P1 p2	14/08/15	

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020822409	Defaut pompe p1.	02/09/15	04/09/2015 10:06:08-LABEAUME THIERRY- Debouchage p1+remise extincteur
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Groupe Electrogène	Moteur	1020854587	Prise doc batterie	09/09/15	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020884029	Réenclenchement	14/09/15	14/09/2015 19:11:37-LAYDET KEVIN-Ok
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021054285	Défaut pompe 1	05/10/15	07/10/2015 14:11:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021085918	Demontage pompe	13/10/15	13/10/2015 17:11:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chiffon dans roue
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021100107	Niveau d appel	14/10/15	15/10/2015 15:11:45-GATTOUSSI EDDY-Def pompage
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021146173	Démontage Remontage	21/10/15	22/10/2015 06:06:43-LAYDET KEVIN- Présence Filasses dem p1 et p2
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1021157561	Défaut pompage	22/10/15	22/10/2015 11:05:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee inversion phase. Flotteurs sous chute d eau. Fonction pr altéré. Intervention ok. Photos
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021168040	Contrôle chantier nouveau collecteur test h2s	22/10/15	23/10/2015 09:06:00-DEHOUCH JEROME-Éléments béton fonds plat?pin ras de la tranchée pas stabilisé,câble 20000v sans protection dans la tranchée,futur collecteur dans l'axé du pluvial,éléments béton sur plaque allu ch de vannes!!!pas de blindage...
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021175744	Contrôle chantier nouveau collecteur	23/10/15	24/10/2015 06:06:53-DEHOUCH JEROME-Déversement constaté et signalé,toujours élément en béton sur capot allu ch de vannes
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021198062	Pompe 1 en défaut. Poste marche sur une pompe	27/10/15	27/10/2015 19:11:17-NAVONE GUILHEM-Redémarrage pompe . contrôle ok
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021199185	Dépannage suite appel Frédéric débordement du pr	27/10/15	28/10/2015 09:06:48-DEHOUCH JEROME-Cablage P1 et inversion sens de rotation pour débouchage
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021272014	Rdv 14h maintenance GE par Neoler	10/11/15	
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021275123	Remplacement armoire ex mas de grille	12/11/15	13/11/2015 08:34:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait. Demontage remontage pompe 1
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021363466	Prog sofrel condamine	20/11/15	20/11/2015 17:21:25-NAVONE GUILHEM-Fait
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021363781	Prog lerne	20/11/15	21/11/2015 06:06:50-NAVONE GUILHEM-Ok.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021456905	Préparation chantier	30/11/15	01/12/2015 10:07:12-LAYDET KEVIN-Préparation refoulement p1 et p2 en 168.3 .
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021469880	Remplacement pompe 2. Remplacement refoulement tout inox... pompe 2	01/12/15	02/12/2015 10:06:40-NAVONE GUILHEM-Fait. Test ok.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021486745	Remplacement refoulement	03/12/15	03/12/2015 15:11:46-LAYDET KEVIN-Remplacement refoulement p1. scellement traversé
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE	Pompe 1	Motopompe Submersible	1021546262	Débouchage P1	07/12/15	07/12/2015 18:21:44-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1. Reglage de la roue.
SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021570394	Achat ciment chez Baures	08/12/15	

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE			1021605341	Ciment à finir	15/12/15	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1019122815	Probleme de fonctionnement.	27/01/15	28/01/2015 20:00:46-LABEAUME THIERRY- Changement poires niveau bas
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1019126521	Defaut pompage	28/01/15	29/01/2015 11:06:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1020339308	Def pompage	01/07/15	02/07/2015 08:06:02-GATTOUSSI EDDY- Suit def pompage. Poires bloquées par la graisse et p1 désamorcée
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Pompe 1	Electropompe Submersible	1020889988	Dem/rem ppe p1	15/09/15	
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE	Pompe 1	Electropompe Submersible	1021085886	Pompage pompe p1 trop long.	13/10/15	13/10/2015 17:11:33-LABEAUME THIERRY- Rien dans la pompe .reprise calage de la roue.
SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE			1021273806	Défaut secteur,niv d'appel,déf log P1	08/11/15	09/11/2015 09:06:44-DEHOUCH JEROME-Pr en défaut,coupure et relance secteur,initialisation simple,contrôle ok
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 1	Motopompe Submersible	1018875112	Defaut pompe p1.	02/01/15	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1018887396	Dem rem pompe 1 et 2	05/01/15	05/01/2015 15:21:54-NAVONE GUILHEM- Comme d'habitude... un peu de fillasse entre roue et bague. Est il possible de mettre l'eau pour nettoyer les pnes.
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1018933934	Préparation	09/01/15	10/01/2015 06:08:15-LAYDET KEVIN- Préparation portique
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1018969152	Remplacement	13/01/15	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1018978988	Mise en place portique	15/01/15	15/01/2015 17:22:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019007236	Defaut pompes p1 et p2.	19/01/15	20/01/2015 11:07:28-LABEAUME THIERRY- Dem/rem pompes p1 et p2 .chiffon dans baque.
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1019122012	Démontage Remontage	26/01/15	28/01/2015 19:56:29-LAYDET KEVIN- Présence Filasses.dem p1 et p2
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1019140345	Defaut p1	30/01/15	30/01/2015 18:17:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee deouchage
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 1	Motopompe Submersible	1019232828	Defaut pompes p1 et p2.	15/02/15	16/02/2015 11:07:29-LABEAUME THIERRY- Dem/rem pompes p1 et p2 .bouchees dans bagues.
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1019355923	Defaut pompe	27/02/15	27/02/2015 19:16:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem p2 bouchon
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1019475421	Dem rem p1	16/03/15	16/03/2015 19:16:14-NAVONE GUILHEM- Comme d'hab
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019576393	Dem rem p2 bouchée	31/03/15	31/03/2015 17:16:12-GATTOUSSI EDDY- Bague et roue hs
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019678789	Débouchage Pompe	20/04/15	20/04/2015 18:00:58-LABEAUME THIERRY- Bouchee dans baque.
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 2	Motopompe Submersible	1019678800	Débouchage Pompe	20/04/15	20/04/2015 18:00:58-LAYDET KEVIN- Présence Filasses
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1019731357	Contrôle poste.	22/04/15	22/04/2015 20:26:58-NAVONE GUILHEM- Fait tourner à l'envers pompes 1 et 2. Les clapets tapent bcp
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1020292136	Redémarrage pompe 2	26/06/15	26/06/2015 17:16:10-NAVONE GUILHEM- Ras
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020521123	Defaut pompe p2	24/07/15	24/07/2015 18:26:26-LABEAUME THIERRY- Chiffon dans baque.
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Armoire de Commande	Armoire de Commande	1020595249	Defaut pompage	01/08/15	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 1	Motopompe Submersible	1020526990	RENOUVELLEMENT	05/08/15	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Pompe 2	Motopompe Submersible	1020687753	Réenclenchement Thermique	14/08/15	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1020739974	Poste arrêté suite orage	23/08/15	24/08/2015 12:06:26-NAVONE GUILHEM- Redémarrage ok
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021175702	Préparation chantier	23/10/15	

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021175741	Inspection pour futur renouvellement hydraulique	23/10/15	24/10/2015 06:06:52-DEHOUCHE JEROME- Choix de majors au lieu de la casse du béton,envahissement des espaces verts
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021183939	Préparation chantier hydraulique rvlt 2015	27/10/15	02/11/2015 16:56:48-LAYDET KEVIN- Soudure collecteur fernandel.verification reception de matériel
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021172895	Préparation chantier hydraulique rvlt 2015	28/10/15	02/11/2015 16:56:52-LAYDET KEVIN- Préparation 2 socle pied d assise.
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021228968	Préparation chantier renouvellement	04/11/15	06/11/2015 10:54:38-LAYDET KEVIN- Commencement dégauchement pompe 2
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021274134	Cablage P2, finaliser fixation barres de guidage,récupération matériel et nettoy	10/11/15	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL	Canalisation refoulement	Canalisation refoulement	1021283791	Finition+nettoyage chantier. Branchement pompe p1.	10/11/15	
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021420894	Point sur travaux pose sondes débitmètre	24/11/15	26/11/2015 06:06:29-DEHOUCHE JEROME- Regard ventouse découvert et regard futures sondes à sceller
SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL			1021657508	Entretien clapuse dans regard	21/12/15	21/12/2015 15:48:26-GATTOUSSI EDDY- Impossible. Vanne ne ferme pas. Prevoir interv lors de la mise en place débitmètre et prevoir vanne en dn 100
VENDARGUES - PR SALAISSON			1018900441	Remplacement.soudure .verif mode dégradé	05/01/15	06/01/2015 19:16:11-LAYDET KEVIN-Pose pompe 3.mode dégradé ok.reprise soudure.mise en service .perturbations boucle 4 20 ma cause p3
VENDARGUES - PR SALAISSON	Pompe de Relèvement 3	Pompe 3	1018918977	Réenclenchement	08/01/15	09/01/2015 10:06:48-LAYDET KEVIN-Tresse du cable alimentation du moteur branché. Modification hauteur des poires.repose du capot des courroies. Mise en service
VENDARGUES - PR SALAISSON			1018933100	Défaut pompe 2	09/01/15	09/01/2015 16:22:25-NAVONE GUILHEM- Redémarrage variateur pompe
VENDARGUES - PR SALAISSON	Débitmètre bypass	Débitmètre bypass	1018988666	Mise en service du débitmètre de bypass après évènement pluvieux de 201410.	16/01/15	16/01/2015 17:27:51-MATHIEU GUILHEM- Nettoyage et cablage de la tête du débitmètre. Des tests plus poussés seront fait lors du passage de E+H fin Mars début Avril
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019150907	Demontage moteur ventilation cale cuve nutriox.	02/02/15	02/02/2015 19:27:35-NAVONE GUILHEM- Moteur hs
VENDARGUES - PR SALAISSON	Automate	Automate	1019498911	Intervention suite défaut liaison api + def secteur	22/03/15	23/03/2015 08:06:13-GATTOUSSI EDDY- Intervention edf
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019676362	Nettoyage cuve 2	21/04/15	22/04/2015 17:59:31-LAYDET KEVIN-Ok présence de sable
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019676363	Nettoyage cuve 2	21/04/15	
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019730652	Prise côte et photos avec Mr Campagnol suite vanne liaison fuyante d'un côté	21/04/15	22/04/2015 20:18:18-DEHOUCHE JEROME- Cornière à créer avec joint pour la future implantation
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019678770	Prise mesure pour mise en place vanne liaison cuves du côté cuve 2	23/04/15	24/04/2015 17:48:52-GATTOUSSI EDDY- Cuve 1 + réparation tige de manoeuvre vanne de liaison
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019678922	Nettoyage cuve 2 et surface cuve 1 avec SOMES	23/04/15	23/04/2015 17:54:05-LAYDET KEVIN- Nettoyage cuve 1 complète . réparation vanne de liaison.
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019743173	Nettoyage somes. Pb vanne de liaison. Rangement matériels	23/04/15	23/04/2015 17:21:10-NAVONE GUILHEM-Ok
VENDARGUES - PR SALAISSON			1019793110	Contrôle et nettoyage locaux et extérieur si nécessaire	04/05/15	04/05/2015 16:55:29-NAVONE GUILHEM- Fait

VENDARGUES - PR SALAISON			1019829670	Contrôle locaux et nettoyage si nécessaire avant visite 3M	11/05/15	11/05/2015 17:55:39-LABEAUME THIERRY-Nettoyage+desherbage .
VENDARGUES - PR SALAISON			1019864625	Contrôle avec 3M et IRH les plaques signalétique pompes,photos	18/05/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1019881259	Livraison 28T avec Yara.photos	19/05/15	19/05/2015 13:06:02-NAVONE GUILHEM-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019905282	Controle fonctionnement pompe	20/05/15	20/05/2015 18:16:35-GATTOUSSI EDDY-Relais 24v telemeca ac hs
VENDARGUES - PR SALAISON			1019966897	Dépannage ventilateur désodo ramené au hangar ou point pièces à commander	27/05/15	27/05/2015 17:59:12-LAYDET KEVIN-Devis en cours
VENDARGUES - PR SALAISON			1020124239	Verif	08/06/15	08/06/2015 17:16:25-LAYDET KEVIN-Probleme de dialogue entre automate et sofrel
VENDARGUES - PR SALAISON			1020153092	Nettoyage cuve avec SOMES	15/06/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1020170894	Nettoyage cuves avec SOMES	16/06/15	16/06/2015 18:10:32-LAYDET KEVIN-Ok basculement vidange cuve 1 pour nettoyage.cuve 1 nettoyé. Remise en marche poste.
VENDARGUES - PR SALAISON	Variateur de Fréquence 1	Variateur de Fréquence P1	1020353056	Réenclenchement	02/07/15	02/07/2015 17:21:31-LAYDET KEVIN-Desaturation igbt
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1020366351	Dépannage démarreur P1	06/07/15	06/07/2015 17:57:06-LAYDET KEVIN-Variateur hs (saturation igbt, igbt court circuit) igbt4 court circuit. Inversion des pompes pour voir si migration tu problème. Aucun changement sur variateur p1
VENDARGUES - PR SALAISON	Cuve 1	Cuve 1	1020563632	Remplissage cuve 1et cuve 2.	28/07/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1020590320	Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	31/07/15	31/07/2015 11:06:04-MATHIEU GUILHEM-Installation d'une pieuvre.
VENDARGUES - PR SALAISON			1020592672	Remplacement à la suite du PR Vendargues du compteur tarif jaune	04/08/15	04/08/2015 11:08:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Panne du comptage reprise de rdv
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1020587217	Démontage démarreur P1 pour devis et expertise	06/08/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1020617498	Rdv 13h30 avec EDF pour remplacement compteur tarif jaune HS	06/08/15	06/08/2015 13:05:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR SALAISON			1020647150	Relève caractéristiques équipements	10/08/15	11/08/2015 06:06:28-DEHOUCHE JEROME-Prise photos des équipements
VENDARGUES - PR SALAISON			1020680123	Dépotage	13/08/15	14/08/2015 08:06:47-LAYDET KEVIN-Remplissage cuve 1 et 2
VENDARGUES - PR SALAISON			1020687752	Poste	14/08/15	14/08/2015 19:21:13-LAYDET KEVIN-Poste arrêté défaut 4 20 sonde de niveau.poire niveau demarage coincé. Remise en service changement sonde.et vérification des poires.prevoir pose multiranger 200
VENDARGUES - PR SALAISON			1020740014	Poste arrêté suite inondations	23/08/15	24/08/2015 12:06:38-NAVONE GUILHEM-Calles sèche plein d'eau
VENDARGUES - PR SALAISON			1020754531	Mise en place pompe pour vidange poste.Changement moteur 3.	24/08/15	

VENDARGUES - PR SALAISON			1020764363	Dépannage suite inondation du 23 août	25/08/15	27/08/2015 06:06:04-DEHOUCHE JEROME- Vidange et nettoyage du local pompes,démontage M3 et remplacement par moteur secours,contrôle au refoulement
VENDARGUES - PR SALAISON			1020774011	Démontage moteur p1 et p2 et demontage pompe 1(hydraulique)	25/08/15	
VENDARGUES - PR SALAISON	Pompe de Relèvement 1	Pompe 1	1020773868	Demontage pompe1	27/08/15	27/08/2015 18:11:02-LABEAUME THIERRY- Pompe p1 envoi expertise.
VENDARGUES - PR SALAISON			1020773870	Amener pompe 1 midi bobinage	27/08/15	27/08/2015 18:11:02-NAVONE GUILHEM- Fait
VENDARGUES - PR SALAISON			1020836183	Mise en place M2 et M1,laisser en secours M3,contrôler l'huile de P3	08/09/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1020855108	Réencenchement	09/09/15	09/09/2015 19:06:28-LAYDET KEVIN- Remise en route p2 .p3 eau a la place de l huile
VENDARGUES - PR SALAISON			1020875419	Verif pr et arrêt du pr vendargues	13/09/15	
VENDARGUES - PR SALAISON	Débitmètre refoulement	Débitmètre refoulement	1020883646	Réparation suite inondation.	14/09/15	14/09/2015 17:11:09-MATHIEU GUILHEM- Démontage et nettoyage des connexions en attente de séchage.
VENDARGUES - PR SALAISON	Débitmètre bypass	Débitmètre bypass	1020883776	Réparation suite inondation.	14/09/15	14/09/2015 17:12:02-MATHIEU GUILHEM- Démontage et nettoyage de la tête du débitmètre. En attente de séchage.
VENDARGUES - PR SALAISON	Débitmètre bypass	Débitmètre bypass	1020909521	Mise en service du débitmètre après inondation.	17/09/15	17/09/2015 17:13:36-MATHIEU GUILHEM- Câblage de la tête du débitmètre. OK.
VENDARGUES - PR SALAISON	Débitmètre refoulement	Débitmètre refoulement	1020909522	Mise en service après inondation.	17/09/15	17/09/2015 17:13:36-MATHIEU GUILHEM- Câblage de la tête du débitmètre. OK.
VENDARGUES - PR SALAISON			1020988700	Livraison environ 8m3 fait le vendredi	26/09/15	26/09/2015 14:16:13-NAVONE GUILHEM-Ok
VENDARGUES - PR SALAISON	Ouvrage de Stockage 1	Cuve 1	1021022280	Nettoyage surfaces cuve 1 et 2	30/09/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1021168691	Récupérer le moteur et la pompe chez Midibobinage l'après-midi	26/10/15	26/10/2015 18:29:08-NAVONE GUILHEM- Fait. Plus rangement matériels qui était sur camion.
VENDARGUES - PR SALAISON			1021238689	Remontage p1	27/10/15	02/11/2015 17:11:12-LAYDET KEVIN- Remontage pompe et moteur électrique.
VENDARGUES - PR SALAISON			1021227063	Point chariot et palans	30/10/15	31/10/2015 14:06:02-DEHOUCHE JEROME- Pris mesures et caractéristiques
VENDARGUES - PR SALAISON			1021228027	Finir instal M1 et P1,réparation support conduite P3	02/11/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1021257676	Alarmes niv d'appel poire bache 1 et 2	05/11/15	05/11/2015 15:16:23-DEHOUCHE JEROME- Contrôle bache 1 et 2,débordement mais pas dans le local pompes,pas la peine d'arrêter vendargues
VENDARGUES - PR SALAISON	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1021483181	Variateur /Dem pompe p1	02/12/15	03/12/2015 10:08:22-LABEAUME THIERRY- Mise en place variateur neuf.
VENDARGUES - PR SALAISON			1021488921	Rdv avec JP Indus	03/12/15	03/12/2015 18:11:15-NAVONE GUILHEM- Fait
VENDARGUES - PR SALAISON			1021538036	Démarrage pompe une.	04/12/15	04/12/2015 15:11:27-NAVONE GUILHEM- Prog variateur. Ouverture des vannes. Réparation fuite.
VENDARGUES - PR SALAISON			1021552604	Remplacement éclairage hs	08/12/15	
VENDARGUES - PR SALAISON			1021570396	Achat materiel chez Rexel.	08/12/15	09/12/2015 10:06:08-LABEAUME THIERRY- Achat materiel(lumieres)
VENDARGUES - PR SALAISON			1020920728	Nettoyage cuve	09/12/15	09/12/2015 18:01:44-NAVONE GUILHEM- Fait. Vanne liaison cuves ferme très mal. C'est pénible pour le nettoyage



VENDARGUES - PR SALAISON			1021626068	Mise en place sonde Véga bassin 1 et 2,remplacement huile P1 et P2,amener Palan	17/12/15	18/12/2015 09:21:30-GATTOUSSI EDDY-Impossible dans l etat actuel de poser les sondes.
VENDARGUES - PR SALAISON			1021657472	Controle huile des 3 pompes+ finition <b>cablage projecteurs</b>	18/12/15	18/12/2015 15:17:25-LABEAUME THIERRY-Cablage projecteurs OK. Pompe 2 huile OK,pompes 1 et 3 =eau
VENDARGUES - PR SALAISON			1021667907	Arret pompe 1	18/12/15	18/12/2015 19:16:28-LAYDET KEVIN-Disjonction pompe 1 .fermeture vanne de refoulement. Reserrage tuvauterie.
VENDARGUES - PR SALAISON			1021732439	Faire passer les config sofrel et plans pdf à ipindus	29/12/15	30/12/2015 16:11:13-NAVONE GUILHEM-Vu
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1018966029	Contrôle poste	13/01/15	13/01/2015 16:26:04-NAVONE GUILHEM-Ras
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019346740	Appel probleme casse refoulement	25/02/15	26/02/2015 18:26:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-La casse ne concerne pas le pr. Casse eau brl a cote du poste de refoulement. Aller retour
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1019414203	Nettoyage et contrôle.	06/03/15	07/03/2015 09:06:20-MATHIEU GUILHEM-Nettoyage du bol et simulation 12.5 mm.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019509474	Remise en fonctionnement	20/03/15	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019509502	Nettoyage cuves+chambre de vanne	20/03/15	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019647668	Vidange arrivée pour dépannage vanne arrivée côté bassin	16/04/15	23/04/2015 16:42:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019652951	expertise et dépannage vanne arrivée, photos	16/04/15	16/04/2015 15:20:14-LABEAUME THIERRY-Reprise vanne arrivée.(ciment rapide).
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019652958	Expertise et dépannage vanne arrivée,photos	16/04/15	16/04/2015 14:06:03-LAYDET KEVIN-Reprise vanne a pelle
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019729430	Defaut pompe p3.	19/04/15	22/04/2015 20:01:25-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut.controle =OK
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019755142	Niveau appel	26/04/15	27/04/2015 08:07:02-LABEAUME THIERRY-Pompe p3 en defaut.acquit pompe= OK
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019752763	Visite furturs dépotages avec transporteur et YARA	29/04/15	
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019804074	cabler le défaut variateur sur le S550	06/05/15	06/05/2015 16:44:18-GATTOUSSI EDDY-A suivre
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1019829640	Mise en place barre de manoeuvre vanne arrivée stockée dans le hangar	11/05/15	
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Armoire de Commande	Armoire Electrique BT	1019944360	Defaut pompage.	25/05/15	26/05/2015 08:09:00-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe p3.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Débitmètre bypass	Débitmètre bypass	1020233967	Contrôle annuel E+H.	22/06/15	22/06/2015 14:16:02-MATHIEU GUILHEM-Conforme.
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Débitmètre refoulement	Débitmètre refoulement	1020234008	Contrôle annuel E+H.	22/06/15	22/06/2015 14:16:13-MATHIEU GUILHEM-Conforme. Defaut magnétisme car débitmètre vide.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020604487	Remplacement tuyau refoulement provisoire manche noire fissurée	03/08/15	03/08/2015 17:59:01-LABEAUME THIERRY-Tuyau perce.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020592662	Rdv à 9h pour remplacement par ERDF	04/08/15	04/08/2015 11:08:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020615156	Remplacement conduite manchon	04/08/15	04/08/2015 12:06:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ancien percé
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020798756	Réenclenchement	21/08/15	

VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020740001	Poste arrêté suite orage	23/08/15	24/08/2015 12:06:34-NAVONE GUILHEM- Redémarrage pompe
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020754530	Inspection	24/08/15	25/08/2015 18:16:26-LAYDET KEVIN-Ok
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020875569	Réenclenchement	13/09/15	14/09/2015 08:07:49-GATTOUSSI EDDY- Relise en service du pr et verif pr salaison
VENDARGUES - PR VENDARGUES	Pluviomètre	Pluviomètre	1020960527	Nettoyage, contrôle visuel et test.	22/09/15	22/09/2015 18:12:03-MATHIEU GUILHEM- Nettoyage, contrôle et test. RAS.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1020920731	Nettoyage cuve	24/09/15	24/09/2015 18:58:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021253458	Pompe hs	05/11/15	05/11/2015 09:06:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Demontage et manipulation pour reparation
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021257680	Pompe hs,pr arrêté	05/11/15	05/11/2015 15:16:23-DEHOUCH JEROME- Vidange bache 2,démontage refoulement P2,déblocage roue P2,montage refoulement P2 manches irrigation,fixations et blocage refoulement,ouverture vannes arrivée,mise en service pompage,
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021257682	Contrôle pompage provisoire	05/11/15	05/11/2015 15:16:24-DEHOUCH JEROME-La pompe tourne à sec,déplacement de la sonde suite échos parasites
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021262704	Fuite sur refoulement,préparation chantier pour demain	05/11/15	06/11/2015 09:06:06-DEHOUCH JEROME- Réemboîtement du raccord,doublement des colliers,mise en place palettes de maintien ,modification blocage par chaîne,modification cablage des flotteurs,problème 1ère maniche fissurée à reprendre demain
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021273825	Contrôle pompage provisoire	08/11/15	09/11/2015 09:06:52-DEHOUCH JEROME- Surveiller la manche avant clapet,elle est craquelée
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021275773	Travaux refoulement	09/11/15	09/11/2015 11:06:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement de la manche souple pompe 2
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021440735	Défaut secteur	27/11/15	27/11/2015 15:06:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Suivie avec edf coupure d un cable arret électrique de 16h a 18h. Déplacement , poires de niveau coincidees. Installation ok marnage sonde
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021488920	Rdv avec JP INDUS pour modif armoire électrique	03/12/15	03/12/2015 18:11:15-NAVONE GUILHEM- Fait
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021612435	Nettoyage cuves avec SOMES,modification Cablage flotteurs	15/12/15	15/12/2015 18:38:11-GATTOUSSI EDDY- Nettoyage arrivée + les 2 cuves
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021621477	Contrôle suite nettoyage des cuves et arrivée par somes	15/12/15	16/12/2015 10:06:06-DEHOUCH JEROME- Toujours difficultés à cause des petits trousse de passage dans cuves,point futur passage câbles flotteurs
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021605331	Nettoyage cuves avec SOMES,Cablage flotteurs dans armoire coffret et sondes Véga	17/12/15	18/12/2015 09:21:30-GATTOUSSI EDDY- Fabrication support et pose .changement poire et déplacement de la boite de raccordement.
VENDARGUES - PR VENDARGUES			1021731492	Faire passer les config sofrel et plans pdf à jindust	29/12/15	30/12/2015 16:11:13-NAVONE GUILHEM- Dur l'informatique chez veolia